

104年度自來水水質較難檢測項目抽驗結果

抽驗日期	標準 (最大限值)	0.01 (mg/L)	0.01 (mg/L)	0.01 (mg/L)	0.05 (mg/L)	0.005 (mg/L)	2 (mg/L)	0.01 (mg/L)	0.1 (mg/L)	0.002 (mg/L)	0.05 (mg/L)	6 (CFU/100mL)
	檢驗項目	砷	鉛	硒	鉻	鎘	鋇	銻	鎳	汞	銀	大腸桿菌群
	抽驗地點											
104.04.13	草屯第四淨水場	0.00023	0.00029	0.0002	0.00011	ND	0.0284	0.00003	0.00021	ND	ND	<1
104.04.13	林子頭淨水場	0.0003	0.00006	0.00017	0.00005	ND	0.00434	0.00002	0.00015	ND	ND	<1
104.04.13	草屯第二淨水場	0.00028	0.00009	0.00018	0.00005	ND	0.00558	0.00002	0.0001	ND	ND	<1
104.04.13	草屯第三淨水場	0.00022	0.00008	0.00016	0.00005	ND	0.00758	0.00002	0.00023	ND	ND	<1
104.04.14	粗坑淨水場	0.00034	0.00005	0.00022	0.0001	0.00002	0.0299	0.00013	0.00028	ND	0.00002	<1
104.04.14	草屯第一淨水場	0.0002	0.00015	0.0003	0.00007	ND	0.0101	0.00003	0.00022	ND	ND	<1
104.04.14	大旗尾淨水場	0.00087	ND	0.00019	0.00005	ND	0.00686	0.00014	0.00024	ND	ND	<1
104.06.04	坪頂淨水場	0.00064	0.00008	0.00012	0.00007	ND	0.00838	0.00002	0.00011	ND	ND	<1
104.06.04	瑞竹淨水場	0.00026	ND	0.0001	0.00008	ND	0.00828	0.00002	ND	ND	ND	<1
104.06.04	鹿谷淨水場	0.00078	ND	0.00007	0.0004	ND	0.0062	0.00004	ND	ND	ND	<1
104.06.08	集集淨水場	0.00084	ND	0.00043	0.00006	ND	0.00512	0.0004	0.00023	ND	ND	<1
104.06.08	三興淨水場	0.00045	0.00003	0.00018	0.00005	ND	0.00326	0.00015	0.00011	ND	ND	<1
104.06.08	南崗淨水場	0.00043	ND	0.00029	0.00056	ND	0.00341	0.00015	0.00244	ND	ND	<1
104.06.08	營盤口淨水場	0.00053	ND	0.00044	0.00006	ND	0.00442	0.00019	0.00017	ND	0.00002	<1
104.06.08	嘉和第二淨水場	0.00059	0.00005	0.00031	0.00006	ND	0.00402	0.00026	0.00016	ND	ND	<1
104.06.09	公林淨水場	0.00054	ND	ND	0.00005	ND	0.00395	0.00003	0.0001	ND	ND	<1
104.06.09	日月潭淨水場	0.00079	0.00003	0.00037	0.00006	ND	0.00597	0.0004	0.00025	ND	ND	<1
104.06.09	東光淨水場	0.00124	0.00004	ND	0.00004	ND	0.00198	0.00003	ND	ND	ND	<1
104.06.09	德化淨水場	0.00085	ND	0.00039	0.00005	ND	0.00554	0.0004	0.00021	ND	ND	<1
104.07.06	水里淨水場	0.00084	0.00006	0.00056	0.00005	ND	0.00486	0.0004	0.00022	ND	ND	<1
104.07.06	集集淨水場	0.00088	0.00011	0.00059	0.00007	ND	0.00542	0.00044	0.00048	ND	ND	<1

104.07.07	埔里第三淨水場	0.00025	0.0003	0.00022	0.00004	ND	0.00315	0.00002	0.00019	ND	ND	<1
104.07.07	藍城淨水場	0.00009	0.00019	0.00006	0.00003	ND	0.0149	ND	0.00066	ND	ND	<1
104.07.07	埔里第一淨水場	0.00023	0.00011	0.00017	0.00003	0.00002	0.00673	0.00001	0.00028	ND	ND	<1
104.07.07	大坪頂淨水場	0.00035	0.00117	ND	0.00007	ND	0.0494	0.00002	0.00052	ND	ND	<1
104.07.07	埔里第五淨水場	0.00042	0.00006	0.00019	0.00003	ND	0.00178	0.00003	0.00006	ND	ND	<1
104.07.08	水里淨水場	0.00183	0.00025	0.00045	ND	ND	0.0136	0.00002	0.00021	ND	0.00001	<1
104.07.08	人倫淨水場	0.00038	0.00013	0.00074	0.00005	ND	0.0105	0.00024	0.00004	ND	ND	<1
104.07.08	信義淨水場	0.0007	ND	0.00049	0.00004	ND	0.00566	0.00039	0.0002	ND	ND	<1
104.07.08	羅娜淨水場	0.00107	ND	0.00011	0.00015	ND	0.0154	0.00007	ND	ND	ND	<1
104.07.14	春陽淨水場	0.00028	0.00008	0.0001	0.00003	ND	0.00549	0.0002	0.00008	ND	0.00002	<1
104.09.30	鹿谷淨水場	0.00046	0.0001	0.00021	0.00039	0.00001	0.00513	0.00005	0.00008	ND	0.00004	<1
104.10.06	人倫淨水場	0.00028	0.00005	0.00005	ND	ND	0.00831	0.00005	0.00005	ND	ND	<1
104.10.06	羅娜淨水場	0.00094	ND	0.00014	0.00036	ND	0.0157	0.00005	0.00005	ND	ND	<1
104.10.07	集集淨水場	0.0007	0.00009	0.0005	0.00007	ND	0.00432	0.00036	0.00022	ND	ND	<1