

南投縣105年11月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準 (最大限值) 抽 驗 地 點	2	10.0	300	6	0.2~1.0
		(NTU) 濁度	(mg/L) 硝酸鹽氮	(mg/L) 總硬度	(CFU/100mL) 大腸桿菌群	(mg/L) 自由有效餘氯
105.11.01	仁德路57號	0.1	5.21	161	<1	0.49
105.11.01	台灣省政資料館	0.15	5.94	160	<1	0.36
105.11.01	營北路142號	0.15	5.34	159	<1	0.45
105.11.01	營盤口淨水廠	0.15	5.38	158	<1	0.39
105.11.01	忠孝街292號	0.1	5.68	150	<1	0.76
105.11.01	明賢街71號	0.15	5.51	154	<1	0.57
105.11.01	芬草路一段155號	0.1	5.55	144	<1	0.65
105.11.01	虎山路23號	0.1	4.86	133	<1	0.49
105.11.01	草溪路1048號	0.1	5.82	143	<1	0.47
105.11.01	敦和南路60號	0.1	5.57	142	<1	0.59
105.11.07	中正路257號	0.15	0.53	177	<1	0.57
105.11.07	日月潭消防分隊	0.2	0.53	179	<1	0.51
105.11.07	日月潭淨水廠	0.8	0.53	176	<1	0.55
105.11.07	水社村中山路439號	0.15	0.54	174	<1	0.54
105.11.07	石竹園停車場旁土地公廟洗手台	0.2	0.53	175	<1	0.37
105.11.07	德化淨水廠	0.15	0.53	184	<1	0.6
105.11.14	大智路108之4號	0.15	0.51	182	<1	0.28
105.11.14	中山路2-34號	0.15	0.51	184	<1	0.63
105.11.14	竹山營運所	0.15	0.63	182	<1	0.6
105.11.14	山鎮東鄉路7-8號	0.2	0.52	182	<1	0.66
105.11.14	新光人壽	0.15	0.52	182	<1	0.63
105.11.14	菜園路41號	0.15	0.53	184	<1	0.53
105.11.14	集山路二段1194巷47號	0.1	0.51	185	<1	0.69
105.11.14	集山路三段819號	0.15	0.52	184	<1	0.64
105.11.14	中正一路317號	0.65	2.28	90.2	<1	0.81
105.11.14	中正一路3號	0.55	2.25	91.8	<1	0.75
105.11.14	中正路二段67-1號	0.55	2.28	87.7	<1	0.72
105.11.14	中正路三段7號	0.6	2.29	88.6	<1	0.56
105.11.14	仙品茗茶	0.6	2.26	88.1	<1	0.69
105.11.14	光復路179-21號	0.6	2.27	89.3	<1	0.77
105.11.14	鹿谷淨水廠	0.55	2.31	87.9	<1	0.76
105.11.14	鹿谷鄉農會初鄉分部	0.55	2.28	90.2	<1	0.85
105.11.14	鹿彰路326號	0.65	2.27	89.4	<1	0.7
105.11.14	興產路89-14號	0.55	2.24	89	<1	0.65
105.11.22	粗坑淨水廠	0.1	0.79	189	<1	0.51

105.11.22	三興淨水廠	0.1	6.57	114	<1	0.46
105.11.22	文化南路313號	0.1	4.06	133	<1	0.5
105.11.22	文化路529號	0.1	6.5	110	<1	0.46
105.11.22	南投營運所	0.15	0.51	190	<1	0.5
105.11.22	南崗二路429號	0.1	6.45	109	<1	0.4
105.11.22	南崗工業區服務中心	0.15	6.01	121	<1	0.6
105.11.22	南崗淨水場	0.2	5.97	124	<1	0.4
105.11.22	嘉和一路133號	0.25	0.87	184	<1	0.41
105.11.22	嘉和第二淨水廠	0.15	3.9	139	<1	0.51