

南投縣107年8月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準 (最大限值) 抽 驗 地 點	2 (NTU)	10.0 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)
		濁度	硝酸鹽氮	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯
107.08.14	春陽路200-1地號	0.3	1.48	236	<1	0.5
107.08.15	新街村客庄巷1號	0.2	0.85	150	<1	0.42
107.08.15	三塊厝段261-16地號	0.15	6.2	119	<1	0.6
107.08.15	中興新村中正路2號	0.1	6.99	152	<1	0.42
107.08.15	仁德路57號	0.15	6.24	149	<1	0.49
107.08.15	文化南路313號	0.25	5.8	128	<1	0.6
107.08.15	文化路529號	0.25	7.56	107	<1	0.5
107.08.15	成功一路28號	0.15	6.58	104	<1	0.47
107.08.15	南崗二路429號	0.25	6.16	112	<1	0.65
107.08.15	南崗三路21號	0.2	5.95	112	<1	0.65
107.08.15	南營路546號	0.15	6.14	150	<1	0.42
107.08.15	嘉和一路133號	0.15	6.69	163	<1	0.27
107.08.15	彰南路一段550號	0.25	0.71	163	<1	0.36
107.08.15	營北路142號	0.15	6.15	148	<1	0.43
107.08.15	忠孝路292號	0.1	5.99	152	<1	0.53
107.08.15	明賢街71號	0.15	6.01	141	<1	0.54
107.08.15	芬草路一段155號	0.1	6.38	133	<1	0.53
107.08.15	虎山路23號	0.1	5.55	126	<1	0.4
107.08.15	草溪路1048號	0.15	5.98	151	<1	0.35
107.08.15	敦和南路60號	0.1	5.98	131	<1	0.56