

南投縣109年01月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準 (最大值) 抽 驗 地 點	2	10.0	300	6	0.2~1.0
		(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(CFU/100mL)	(mg/L)
		濁度	硝酸鹽氮	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯
109.01.06	中興新村中正路2號	0.15	6.45	176	<1	0.45
109.01.06	仁德路57號	0.2	6.41	182	<1	0.47
109.01.06	南營路546號	0.2	6.31	183	<1	0.45
109.01.06	營北路142號	0.15	6.5	173	<1	0.48
109.01.06	忠孝街292號	0.1	6.02	188	<1	0.39
109.01.06	明賢街71號	0.1	6.14	149	<1	0.38
109.01.06	芬草路一段155號	0.1	6.41	156	<1	0.4
109.01.06	虎山路23號	0.1	5.53	154	<1	0.41
109.01.06	草屯鎮信義街29號	0.1	6.02	178	<1	0.32
109.01.06	草溪路1048號	0.1	6.03	177	<1	0.33
109.01.07	大明路356號 (竹山營運所)	0.3	6.12	174	<1	0.56
109.01.07	中山路2-34號	0.55	0.47	191	<1	0.51
109.01.07	竹山鎮大智路52號	0.35	0.48	190	<1	0.42
109.01.07	東鄉路7-8號	0.25	0.47	191	<1	0.67
109.01.07	菜園路37-1號	0.7	0.47	191	<1	0.57
109.01.07	集山路二段1194巷47號	0.15	0.46	189	<1	0.69
109.01.07	集山路三段403號之4號	0.7	0.47	187	<1	0.59
109.01.07	集山路三段819號	0.5	0.49	189	<1	0.51
109.01.07	中正一路3號	0.15	1.88	92.3	<1	0.62
109.01.07	中正一路93號	0.15	1.83	94.6	<1	0.55
109.01.07	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.15	1.88	93.5	<1	0.57
109.01.07	中正路3段260號	0.15	1.89	94.1	<1	0.6
109.01.07	中正路一段317號	0.15	1.88	93.1	<1	0.6
109.01.07	中正路二段67-1號	0.35	1.87	94.3	<1	0.62
109.01.07	中正路三段7號	0.2	1.88	93.5	<1	0.56
109.01.07	光復路179-21號	0.4	1.89	95	<1	0.57
109.01.07	鹿彰路326號	0.15	1.88	93.7	<1	0.52
109.01.07	興產路89-14號	0.15	1.88	92.7	<1	0.65
109.01.13	65林班地	0.2	0.85	59.7	<1	0.62
109.01.13	九龍口土地公廟洗手台	0.25	0.44	206	<1	0.6
109.01.13	中正路277號	0.3	0.45	196	<1	0.45
109.01.13	水社村中山路146號(日月潭消防隊)	0.2	0.44	214	<1	0.58
109.01.13	水社村中山路439號	0.2	0.45	208	<1	0.45
109.01.13	水社村中山路62號	0.3	0.43	205	<1	0.56
109.01.13	東光村慶隆巷6-6號	0.25	1.12	57.7	<1	0.86
109.01.13	通文巷49-6號 (古龍窯)	0.15	0.44	204	<1	0.36
109.01.13	魚池街160號	0.2	0.44	205	<1	0.45
109.01.13	魚池街360號 (魚池消防分隊)	0.3	0.45	196	<1	0.45
109.01.13	魚池鄉東興巷7-9號	0.3	0.44	209	<1	0.43
109.01.13	轆大林區29林班地	0.3	0.44	195	<1	0.53

109.01.15	中央村中正路109號	0.2	0.42	191	<1	0.48
109.01.15	南光村民生路67號	0.15	0.41	214	<1	0.47
109.01.15	新城村民權路257號	0.2	0.42	209	<1	0.55
109.01.15	鉅工村二坪路1號	0.2	0.42	205	<1	0.48
109.01.15	民生路7-10號	0.15	0.44	199	<1	0.59
109.01.15	民權路430號	0.25	0.44	203	<1	0.59
109.01.15	明新書院	0.2	0.43	196	<1	0.52
109.01.15	福興宮	0.15	0.44	203	<1	0.51