

南投縣109年08月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準 (最大值) 抽 驗 地 點	2 (NTU)	10.0 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)
		濁度	硝酸鹽氮	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯
109.08.12	新街村客庄巷1號	0.15	0.77	190	<1	0.49
109.08.12	三塊厝段261-16地號	0.2	1.53	181	<1	0.77
109.08.12	中興新村中正路2號	0.15	6.57	159	<1	0.33
109.08.12	仁德路57號	0.15	6.06	155	<1	0.43
109.08.12	文化南路313號	0.2	1.13	188	<1	0.25
109.08.12	文化路529號	0.3	2.19	172	<1	0.92
109.08.12	成功一路28號	0.15	7	119	<1	0.49
109.08.12	南崗二路429號	0.15	7.11	118	<1	0.45
109.08.12	南崗三路21號	0.2	7.04	120	<1	0.28
109.08.12	南營路546號	0.2	6.06	158	<1	0.45
109.08.12	茄苳腳段441-9地號	0.35	0.74	191	<1	0.39
109.08.12	嘉和一路133號	0.55	1	193	<1	0.33
109.08.12	彰南路一段550號	0.35	0.6	192	<1	0.43
109.08.12	營北路142號	0.2	6.11	156	<1	0.46
109.08.12	忠孝街292號	0.1	6.21	164	<1	0.45
109.08.12	明賢街71號	0.2	6.15	148	<1	0.42
109.08.12	芬草路一段155號	0.2	6.59	139	<1	0.36
109.08.12	虎山路23號	0.2	5.87	133	<1	0.38
109.08.12	草屯鎮信義街29號	0.25	6.22	165	<1	0.53
109.08.12	草溪路1048號	0.15	6.23	162	<1	0.54
109.08.18	大明路356號 (竹山營運所)	0.35	0.62	187	<1	0.37
109.08.18	中山路2-34號	0.15	0.62	189	<1	0.39
109.08.18	竹山鎮大智路52號	0.3	0.62	190	<1	0.35
109.08.18	東鄉路7-8號	0.25	0.59	189	<1	0.44
109.08.18	菜園路37-1號	0.15	0.62	187	<1	0.39
109.08.18	集山路二段1194巷47號	0.2	0.58	192	<1	0.43
109.08.18	集山路三段403號之4號	0.2	0.62	189	<1	0.44
109.08.18	集山路三段819號	0.25	0.62	188	<1	0.43