

南投縣境內淨水場109年飲用水處理藥劑檢測結果彙整表

處理藥劑		次氯酸鈉 (俗稱：漂白水)					聚氯化鋁							
檢測項目		砷 (As) 1 ppm	鎘 (Cd) 1 ppm	鉛 (Pb) 1 ppm	汞 (Hg) 0.2 ppm	鉻 (Cr) 2 ppm	溴酸鹽 (Bromate) 50 ppm	砷 (As) 5 ppm	鎘 (Cd) 2 ppm	鉛 (Pb) 10 ppm	汞 (Hg) 0.2 ppm	鉻 (Cr) 10 ppm	鐵 (Fe) 100 ppm	錳 (Mn) 25 ppm
檢測日期	淨水場名稱													
109.08.04	埔里第一淨水場	<0.29	<0.04	<0.29	<0.002	<0.10	17.8							
"	埔里第三淨水場	<0.30	<0.04	<0.30	<0.002	<0.10	9.66							
"	埔里第二淨水場	<0.29	<0.04	<0.29	<0.002	<0.10	16.9							
"	林仔頭淨水場	<0.28	<0.04	<0.28	<0.002	<0.09	11.7							
"	草屯第二淨水場	<0.28	<0.04	<0.28	<0.002	<0.09	10.3							
109.08.05	南崗淨水場	<0.27	<0.04	<0.27	<0.002	<0.09	16.4							
"	水里淨水場	<0.29	<0.04	<0.29	<0.002	<0.10	3.66	<2.98	<0.40	<2.92	0.003	<0.97	26.3	12.4
"	集集淨水場	<0.29	<0.04	<0.29	<0.002	<0.10	5.61	<2.89	<0.39	<2.89	<0.002	<0.96	24.7	7.4