

南投縣110年01月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準 (最大值)	2	10.0	300	6	0.2~1.0	6.0~8.5
		(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(CFU/100mL)	(mg/L)	(無單位)
抽驗地點		濁度	硝酸鹽氮	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
110.01.06	中興新村中正路2號	0.1	7.5	163	<1	0.4	7.8
110.01.06	仁德路57號	0.15	6.04	163	<1	0.47	7.6
110.01.06	南營路546號	0.3	6.11	162	<1	0.43	7.7
110.01.06	營北路142號	0.15	6.08	162	<1	0.49	7.7
110.01.06	忠孝街292號	0.1	6.32	155	<1	0.35	6.9
110.01.06	明賢街71號	0.2	6.19	151	<1	0.37	7.6
110.01.06	芬草路一段155號	0.1	6.7	137	<1	0.42	7.1
110.01.06	虎山路23號	0.15	5.98	128	<1	0.45	7.2
110.01.06	草屯鎮信義街29號	0.15	6.28	155	<1	0.35	6.8
110.01.06	草溪路1048號	0.15	6.3	155	<1	0.36	6.7
110.01.11	中央村中正路109號	0.15	0.31	206	<1	0.69	7.8
110.01.11	南光村民生路67號	0.15	0.31	209	<1	0.57	7.9
110.01.11	新城村民權路257號	0.15	0.5	199	<1	0.51	7.9
110.01.11	鉅工村二坪路1號	0.15	0.31	207	<1	0.57	7.9
110.01.11	民生路7-10號	0.2	1.24	205	<1	0.47	7.8
110.01.11	民權路430號	0.25	0.33	202	<1	0.42	8.4
110.01.11	永昌里東昌巷4號	0.2	0.31	203	<1	0.52	7.9
110.01.11	福興宮	0.2	0.3	202	<1	0.52	8
110.01.12	大明路356號(竹山營運所)	0.15	0.32	204	<1	0.37	7.9
110.01.12	中山路2-34號	0.15	0.31	205	<1	0.54	8.2
110.01.12	竹山鎮大智路52號	0.15	0.32	205	<1	0.46	8.2
110.01.12	東鄉路7-8號	0.15	0.32	202	<1	0.5	8.3
110.01.12	菜園路37-1號	0.1	0.32	203	<1	0.55	8
110.01.12	集山路二段1194巷47號	0.1	0.33	202	<1	0.62	8.1
110.01.12	集山路三段403號之4號	0.15	0.31	201	<1	0.48	8.2
110.01.12	集山路三段819號	0.15	0.31	204	<1	0.63	7.8
110.01.13	新街村客庄巷1號	0.2	0.31	202	<1	0.54	8.2
110.01.13	三塊厝段261-16地號	0.15	1.82	186	<1	0.55	7.8
110.01.13	文化南路313號	0.2	1.63	189	<1	0.57	8.1
110.01.13	文化路529號	0.1	3.58	165	<1	0.49	8
110.01.13	成功一路28號	0.15	7	123	<1	0.59	6.8
110.01.13	南崗二路429號	0.15	6.79	123	<1	0.64	7
110.01.13	南崗三路21號	0.15	6.92	125	<1	0.57	6.8
110.01.13	茄苳腳段441-9地號	0.15	1	193	<1	0.61	8.2
110.01.13	嘉和一路133號	0.2	0.4	204	<1	0.38	8.2
110.01.13	彰南路一段550號	0.15	0.32	204	<1	0.51	8.2
110.01.20	中正一路3號	0.2	1.69	102	<1	0.49	8.3
110.01.20	中正一路93號	0.25	1.68	104	<1	0.57	7.9
110.01.20	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.3	1.68	103	<1	0.58	8.1
110.01.20	中正路3段260號	0.2	1.69	103	<1	0.59	8.3
110.01.20	中正路一段317號	0.2	1.68	103	<1	0.54	8.1
110.01.20	中正路二段67-1號	0.2	1.68	105	<1	0.55	8.2
110.01.20	中正路三段146號	0.2	1.68	105	<1	0.49	8.1
110.01.20	光復路179-21號	0.2	1.69	101	<1	0.56	7.9
110.01.20	鹿彰路326號	0.2	1.69	102	<1	0.53	7.9
110.01.20	興產路89-14號	0.2	1.68	104	<1	0.54	8.1

110.01.25	三民路38號	0.15	2.1	76	<1	0.76	7.2
110.01.25	大城路9號	0.15	2.4	79.6	<1	0.6	6.8
110.01.25	中山路2段101號	0.15	1.68	59.2	<1	0.5	6.9
110.01.25	中山路3段567巷11號	0.15	2.42	74.2	<1	0.68	6.8
110.01.25	中正路1032號	0.15	2.27	69	<1	0.86	7.1
110.01.25	公路局保養廠	0.15	1.67	58	<1	0.36	6.8
110.01.25	水頭路9號	0.15	2.96	43.6	<1	0.48	7.2
110.01.25	民有二街20號	0.2	2.35	49.2	<1	0.6	6.6
110.01.25	東華路157號	0.1	1.67	60.4	<1	0.46	7
110.01.25	南興街3-5號	0.1	2.67	48.8	<1	0.57	6.4