

### 南投縣110年02月份飲用水水質抽驗結果

| 抽驗日期      | 標準 (最大值)<br>抽 驗 地 點 | 2           | 10.0           | 300           | 6                    | 0.2~1.0          | 6.0~8.5          |
|-----------|---------------------|-------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|
|           |                     | (NTU)<br>濁度 | (mg/L)<br>硝酸鹽氮 | (mg/L)<br>總硬度 | (CFU/100mL)<br>大腸桿菌群 | (mg/L)<br>自由有效餘氯 | (無單位)<br>氫離子濃度指數 |
| 110.02.01 | 新街村客庄巷1號            | 0.25        | 0.28           | 209           | <1                   | 0.51             | 8.3              |
| 110.02.01 | 三塊厝段261-16地號        | 0.15        | 4.4            | 167           | <1                   | 0.66             | 7.4              |
| 110.02.01 | 文化南路313號            | 0.2         | 3.52           | 175           | <1                   | 0.48             | 7.5              |
| 110.02.01 | 文化路529號             | 0.15        | 7.04           | 132           | <1                   | 0.41             | 7.3              |
| 110.02.01 | 成功一路28號             | 0.2         | 7.2            | 118           | <1                   | 0.4              | 7.1              |
| 110.02.01 | 南崗二路429號            | 0.2         | 7.23           | 118           | <1                   | 0.33             | 7                |
| 110.02.01 | 南崗三路21號             | 0.15        | 6.26           | 135           | <1                   | 0.26             | 7.1              |
| 110.02.01 | 茄苳腳段441-9地號         | 0.2         | 4              | 169           | <1                   | 0.41             | 7.5              |
| 110.02.01 | 嘉和一路133號            | 0.2         | 0.28           | 209           | <1                   | 0.56             | 8.3              |
| 110.02.01 | 彰南路一段550號           | 0.2         | 0.3            | 212           | <1                   | 0.65             | 8.3              |
| 110.02.18 | 中興新村中正路2號           | 0.15        | 5.45           | 172           | <1                   | 0.46             | 7.8              |
| 110.02.18 | 仁德路57號              | 0.1         | 5.17           | 173           | <1                   | 0.49             | 7.8              |
| 110.02.18 | 南營路546號             | 0.2         | 5.26           | 174           | <1                   | 0.47             | 7.7              |
| 110.02.18 | 營北路142號             | 0.15        | 5.22           | 172           | <1                   | 0.54             | 7.9              |
| 110.02.18 | 忠孝街292號             | 0.15        | 6.27           | 162           | <1                   | 0.42             | 6.8              |
| 110.02.18 | 明賢街71號              | 0.1         | 5.77           | 154           | <1                   | 0.47             | 7.7              |
| 110.02.18 | 芬草路一段155號           | 0.1         | 6.7            | 139           | <1                   | 0.51             | 7.2              |
| 110.02.18 | 虎山路23號              | 0.1         | 5.99           | 131           | <1                   | 0.42             | 7.3              |
| 110.02.18 | 草屯鎮信義街29號           | 0.1         | 6.31           | 161           | <1                   | 0.34             | 6.9              |
| 110.02.18 | 草溪路1048號            | 0.1         | 6.32           | 164           | <1                   | 0.37             | 7                |
| 110.02.22 | 九龍口土地公廟洗手台          | 0.15        | 0.28           | 221           | <1                   | 0.34             | 8.3              |
| 110.02.22 | 中正路277號             | 1.1         | 0.27           | 221           | <1                   | 0.49             | 8.3              |
| 110.02.22 | 公林村金天巷1-2號(鎮安宮)     | 0.1         | 0.8            | 47.2          | <1                   | 0.52             | 7.3              |
| 110.02.22 | 水社村中山路146號(日月潭消防隊)  | 0.15        | 0.29           | 222           | <1                   | 0.6              | 8.3              |
| 110.02.22 | 水社村中山路439號          | 0.2         | 0.28           | 222           | <1                   | 0.68             | 8.1              |
| 110.02.22 | 水社村中山路62號           | 0.2         | 0.27           | 215           | <1                   | 0.48             | 8.2              |
| 110.02.22 | 東光村慶隆巷6-6號          | 0.1         | 1.09           | 37.6          | <1                   | 0.51             | 7.1              |
| 110.02.22 | 東興巷7-9號             | 0.4         | 1.07           | 37.6          | <1                   | 0.83             | 7.6              |
| 110.02.22 | 通文巷49-6號(古龍窯)       | 0.2         | 0.43           | 184           | <1                   | 0.71             | 7                |
| 110.02.22 | 魚池街160號             | 0.8         | 1.05           | 37.4          | <1                   | 0.65             | 7.6              |
| 110.02.22 | 魚池街360號             | 0.35        | 0.96           | 57.9          | <1                   | 0.65             | 7.6              |
| 110.02.22 | 轆大林區29林班地           | 1.3         | 0.27           | 221           | <1                   | 0.58             | 8.3              |