

### 南投縣110年04月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準 (最大限值) 抽驗地點	2 (NTU)	10.0 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
		濁度	硝酸鹽氮	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
110.04.07	中興新村中正路2號	0.15	7.64	177	<1	0.43	7.6
110.04.07	中興新村中正路2號	0.2	5.1	178	<1	0.53	7.8
110.04.07	南營路546號	0.2	5.63	179	<1	0.5	7.8
110.04.07	營北路142號	0.25	5.26	179	<1	0.58	7.7
110.04.07	忠孝街292號	0.15	6.36	163	<1	0.4	7.2
110.04.07	明賢街71號	0.1	6.34	162	<1	0.49	6.9
110.04.07	明賢街71號	0.15	5.7	156	<1	0.38	7.6
110.04.07	芬草路一段155號	0.15	6.68	142	<1	0.4	7.2
110.04.07	虎山路23號	0.15	6.25	132	<1	0.39	7.3
110.04.07	草屯鎮信義街29號	0.15	6.46	163	<1	0.5	6.9
110.04.14	新街村客庄巷1號	0.2	0.24	230	<1	0.67	8.2
110.04.14	三塊厝段261-16地號	0.15	4.15	185	<1	0.6	7.5
110.04.14	文化南路313號	0.2	3.18	194	<1	0.48	7.5
110.04.14	文化路529號	0.15	3.89	185	<1	0.59	7.3
110.04.14	成功一路28號	0.15	7.06	129	<1	0.5	6.8
110.04.14	南崗二路429號	0.1	6.86	130	<1	0.48	6.8
110.04.14	南崗三路21號	0.1	6.97	132	<1	0.45	7
110.04.14	茄苳腳段441-9地號	0.4	3.96	187	<1	0.51	7.3
110.04.14	嘉和一路133號	0.15	0.32	228	<1	0.6	8.1
110.04.14	彰南路一段550號	0.35	0.26	236	<1	0.67	8.1
110.04.21	大旗村大長路576號	0.2	0.33	165	<1	0.5	8.2
110.04.21	大旗村大長路692號	0.15	0.34	163	<1	0.58	8.1
110.04.21	中正路一段12-1號	0.15	0.3	159	<1	0.56	8.3
110.04.21	中正路二段322號	0.15	0.32	159	<1	0.49	8.3
110.04.21	中興路324號	0.15	0.32	165	<1	0.57	8.2
110.04.21	國姓路187-5號	0.15	0.34	165	<1	0.55	8.2
110.04.21	國姓路375號	0.15	0.33	165	<1	0.68	8.2