

南投縣110年08月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準（最大限值）	2 (NTU)	10.0 (mg/L)	250 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
	抽 驗 地 點	濁度	硝酸鹽氮	氯鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
110.08.04	仁和路1號(土地公廟洗手台)	0.15	1.16	0.3	243	<1	0.3	8
110.08.04	春陽路200-1地號	0.15	1.89	2.1	181	<1	0.41	8.3
110.08.04	中正路1032號	0.1	2.36	2.8	148	<1	0.77	7.1
110.08.04	蜈蚣路36-1號	0.5	1.49	2.1	82.7	<1	0.35	7.2
110.08.04	中正路437-8號	0.1	4.39	12.6	127	<1	0.35	6.2
110.08.09	三民路38號	0.25	2.17	2.6	68.6	<1	0.45	6.9
110.08.09	大城路9號	0.2	3.19	3.7	79.6	<1	0.55	6.8
110.08.09	中山路2段101號	0.3	2.36	3.6	65.2	<1	0.46	6.7
110.08.09	中山路3段567巷11號	0.15	3.32	3.8	79.6	<1	0.36	6.6
110.08.09	公路局保養廠	0.25	2.3	3.3	65.1	<1	0.55	6.6
110.08.09	水頭路9號	0.1	2.86	3.2	44.8	<1	0.8	7.4
110.08.09	東華路157號	0.15	2.25	3.4	65.4	<1	0.86	6.8
110.08.09	南興街3-5號	0.15	2.21	2.5	48.3	<1	0.69	6.5
110.08.09	南興街3-5號	0.25	2.48	3.8	47.2	<1	0.73	6.3
110.08.16	中興新村中正路2號	0.15	6.75	6.2	152	<1	0.5	7.4
110.08.16	仁德路57號	0.15	6.67	6	152	<1	0.53	7.5
110.08.16	南營路546號	0.15	6.7	6.2	150	<1	0.54	7.7
110.08.16	營北路142號	0.15	6.74	6.2	152	<1	0.54	7.6
110.08.16	北投埔段800-1地號	0.15	5.93	13.1	127	<1	0.47	7
110.08.16	忠孝街292號	0.5	6.73	13.8	135	<1	0.45	7
110.08.16	明賢街71號	0.55	6.74	13.6	135	<1	0.44	7
110.08.16	芬草路1段275號	0.45	6.71	13.8	135	<1	0.41	7
110.08.16	芬草路一段155號	0.5	6.72	13.7	135	<1	0.42	6.9
110.08.16	虎山路23號	0.15	5.94	13.1	128	<1	0.46	7.1
110.08.16	草屯鎮信義街29號	0.5	6.76	13.8	135	<1	0.4	6.9
110.08.16	草溪路1048號	0.45	6.74	13.8	135	<1	0.4	7
110.08.18	中央村中正路109號	0.75	0.93	2.7	169	<1	0.51	7.7
110.08.18	南光村民生路67號	0.5	1.04	3.5	168	<1	0.6	7.8
110.08.18	新城村民權路257號	0.65	0.95	2.8	167	<1	0.54	7.9
110.08.18	鉅工村二坪路1號	0.55	0.94	3	169	<1	0.49	7.9
110.08.18	民生路7-10號	0.15	0.97	2.7	166	<1	0.6	8.1
110.08.18	民權路430號	0.2	0.96	2.3	168	<1	0.68	8.2
110.08.18	明新書院	0.15	0.98	2.7	166	<1	0.48	8.1
110.08.18	福興宮	0.25	0.98	2.5	165	<1	0.51	8.1
110.08.24	大明路356號（竹山營運所）	0.15	1.01	2.6	177	<1	0.47	8.2
110.08.24	中山路2-34號	0.2	0.99	2.4	177	<1	0.55	8.2
110.08.24	竹山鎮大智路52號	0.1	1	2	177	<1	0.5	8.3
110.08.24	東鄉路7-8號	0.1	0.98	2.7	177	<1	0.47	8.4
110.08.24	菜園路37-1號	0.15	0.99	2.4	177	<1	0.55	8.2
110.08.24	集山路二段1194巷47號	0.2	0.98	2.3	178	<1	0.61	8.3
110.08.24	集山路三段403號之4號	0.2	0.99	2.2	177	<1	0.57	8.5
110.08.24	集山路三段819號	0.15	1	2.3	178	<1	0.43	8.3
110.08.24	中正一路3號	0.15	2.17	3.7	76.4	<1	0.68	8.1
110.08.24	中正一路93號	0.3	2.14	3.6	76.6	<1	0.69	8.4
110.08.24	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.1	2.13	3.4	76.8	<1	0.68	7.9
110.08.24	中正路3段260號	0.2	2.14	3.4	76.4	<1	0.69	8.1
110.08.24	中正路一段317號	0.15	2.14	4	75.8	<1	0.71	8.1
110.08.24	中正路二段67-1號	0.2	2.16	4	77.4	<1	0.67	8.1
110.08.24	中正路三段372號	0.2	2.14	3.4	77	<1	0.66	8.1
110.08.24	光復路179-21號	0.3	2.14	3.6	76.2	<1	0.7	8.3
110.08.24	鹿彰路326號	0.1	2.14	3.8	77.2	<1	0.66	8
110.08.24	興產路89-14號	0.15	2.14	2.8	75.2	<1	0.65	8.1
110.08.30	65林班地	0.15	0.74	1.1	30.9	<1	0.47	7.8

110.08.30	九龍口土地公廟洗手台	0.3	0.91	1.7	182	<1	0.38	8.3
110.08.30	中正路277號	0.1	1.44	0.8	78.7	<1	0.56	7
110.08.30	水社村中山路146號(日月潭消防隊)	0.3	0.92	1.7	182	<1	0.56	8.2
110.08.30	水社村中山路439號	0.3	0.91	1.5	181	<1	0.3	8.3
110.08.30	水社村中山路62號	0.3	0.91	1.6	181	<1	0.3	8.3
110.08.30	東光村慶隆巷6-6號	0.1	1.12	0.4	36.4	<1	0.23	7.2
110.08.30	通文巷49-6號（古龍窯）	0.6	0.96	1.2	39.4	<1	0.21	7.4
110.08.30	魚池街160號	0.3	1.12	0.9	36	<1	0.37	6.9
110.08.30	魚池街360號（魚池消防分隊）	0.3	1.08	0.8	36.4	<1	0.29	6.7
110.08.30	魚池鄉東興巷7-9號	0.3	1.11	1	34	<1	0.36	6.7
110.08.30	鑾大林區29林班地	0.15	1.43	1	75.6	<1	0.44	7.1