

南投縣110年09月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準（最大限值） 抽 驗 地 點	2 (NTU)	10.0 (mg/L)	250 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
		濁度	硝酸鹽氮	氯鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
110.09.08	三民路38號	0.1	1.95	2.9	75.9	<1	0.42	7.1
110.09.08	大城路9號	0.1	3.25	3.9	89.7	<1	0.7	7.1
110.09.08	中山路2段101號	0.2	2.58	3.4	75.7	<1	0.8	6.8
110.09.08	中山路3段567巷11號	0.15	3.26	3.8	88.5	<1	0.56	7.1
110.09.08	中正路1032號	0.1	2.25	3	76.5	<1	0.64	7.4
110.09.08	公路局保養廠	0.15	2.58	3.1	75.5	<1	0.8	6.5
110.09.08	水頭路9號	0.15	2.93	2.6	47.2	<1	0.52	7.6
110.09.08	民有二街20號	0.25	2.26	2.5	51.2	<1	0.69	6.4
110.09.08	東華路157號	0.1	2.75	3.1	76.9	<1	0.58	6.9
110.09.08	南興街3-5號	0.35	2.67	2.4	50.2	<1	0.39	6.5
110.09.08	大旗村大長路576號	0.5	0.94	2.1	147	<1	0.56	8
110.09.08	大旗村大長路692號	0.4	0.93	2.2	146	<1	0.48	7.8
110.09.08	中正路一段12-1號	0.35	0.95	2.3	146	<1	0.57	7.9
110.09.08	中正路二段322號	0.3	0.93	2.2	146	<1	0.37	8
110.09.08	中興路324號	0.35	0.94	2.3	146	<1	0.49	7.9
110.09.08	國姓路187-5號	0.35	0.91	2.2	146	<1	0.32	7.9
110.09.08	國姓路375號	0.35	0.93	2.2	146	<1	0.42	7.9
110.09.13	新街村客庄巷1號	0.2	0.99	2.3	193	<1	0.56	8.1
110.09.13	三塊厝段261-16地號	0.15	5.79	4.8	142	<1	0.54	7.1
110.09.13	文化南路313號	0.15	1.87	2.5	181	<1	0.42	7.8
110.09.13	文化路529號	0.15	5.3	4.6	147	<1	0.72	7.4
110.09.13	成功一路28號	0.2	8.1	7.7	106	<1	0.48	6.8
110.09.13	南崗二路429號	0.15	7.74	7.1	114	<1	0.45	6.9
110.09.13	南崗三路21號	0.2	6.13	5.9	132	<1	0.3	7
110.09.13	茄苳腳段441-9地號	0.45	1.14	2.3	189	<1	0.5	8
110.09.13	嘉和一路133號	0.15	1.1	2.3	190	<1	0.45	8
110.09.13	彰南路一段550號	0.15	1	2.3	191	<1	0.5	8.1
110.09.15	大明路356號（竹山營運所）	0.15	1.07	2	190	<1	0.39	8.2
110.09.15	中山路2-34號	0.1	1	2.2	191	<1	0.55	8.1
110.09.15	竹山鎮大智路52號	0.15	1	1.8	190	<1	0.37	8.1
110.09.15	東鄉路7-8號	0.15	0.98	2.1	190	<1	0.41	8.3
110.09.15	菜園路37-1號	0.15	0.99	2.1	190	<1	0.35	8.1
110.09.15	集山路二段1194巷47號	0.15	1.01	3.8	183	<1	0.38	8.2
110.09.15	集山路三段403號之4號	0.15	0.99	2	190	<1	0.5	8.5
110.09.15	集山路三段819號	0.2	1	2	190	<1	0.28	8.2
110.09.22	中興新村中正路2號	0.15	6.26	4.4	166	<1	0.43	7.6
110.09.22	仁德路57號	0.15	6.23	4.5	165	<1	0.43	7.6
110.09.22	南營路546號	0.15	6.28	4.6	166	<1	0.49	7.9
110.09.22	營北路142號	0.2	6.21	4.4	164	<1	0.4	7.6
110.09.22	北投埔段800-1地號	0.15	5.84	12.8	131	<1	0.36	7
110.09.22	忠孝街292號	0.2	6.74	13.6	138	<1	0.37	6.9
110.09.22	明賢街71號	0.15	5.94	12.8	131	<1	0.37	7
110.09.22	芬草路1段275號	0.2	6.72	13.8	137	<1	0.39	6.9
110.09.22	芬草路一段155號	0.25	6.8	13.6	137	<1	0.35	6.9
110.09.22	虎山路23號	0.1	5.86	12.9	132	<1	0.4	7.6
110.09.22	草屯鎮信義街29號	0.2	6.7	13.5	137	<1	0.38	6.8
110.09.22	草溪路1048號	0.3	5.88	12.8	131	<1	0.38	6.9
110.09.27	中央村中正路109號	0.2	0.85	2.7	195	<1	0.5	7.9
110.09.27	南光村民生路67號	0.2	0.88	2.7	196	<1	0.45	7.9
110.09.27	新城村民權路257號	0.2	0.86	2.5	196	<1	0.45	7.9
110.09.27	鉅工村二坪路1號	0.25	0.85	2.6	195	<1	0.55	8
110.09.27	民生路7-10號	0.15	0.87	1.4	195	<1	0.4	8.2
110.09.27	民權路430號	0.15	0.87	1.4	195	<1	0.4	8.2

110.09.27	明新書院	0.2	0.87	2.1	195	<1	0.4	8.2
110.09.27	福興宮	0.15	0.86	1.5	195	<1	0.41	8.2