

南投縣111年03月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準（最大限值） 抽 驗 地 點	2 （NTU）	10.0 （mg/L）	250 （mg/L）	300 （mg/L）	6 （CFU/100mL）	0.2~1.0 （mg/L）	6.0~8.5 （無單位）
		濁度	硝酸鹽氮	氯鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
111.03.01	中興新村中正路2號	0.25	6.08	3.6	170	<1	0.35	7.6
111.03.01	仁德路57號	0.15	5.78	5.8	167	<1	0.54	7.7
111.03.01	南營路546號	0.15	5.87	5.4	166	<1	0.5	7.8
111.03.01	營北路142號	0.2	5.79	4.7	167	<1	0.51	7.6
111.03.01	中正路437-8號	0.25	3.68	14.8	138	<1	0.44	6.5
111.03.01	北投埔段800-1地號	0.25	7.62	5.3	132	<1	0.4	7
111.03.01	忠孝街292號	0.25	6.25	18.1	158	<1	0.31	7
111.03.01	明賢街71號	0.25	6.09	14	159	<1	0.44	7.4
111.03.01	芬草路1段275號	0.3	6.67	14.4	135	<1	0.5	6.9
111.03.01	芬草路一段155號	0.3	6.7	14.5	139	<1	0.43	7
111.03.01	虎山路23號	0.2	5.95	7.2	133	<1	0.35	7
111.03.01	草屯鎮信義街29號	0.2	6.23	18.8	159	<1	0.39	6.8
111.03.01	草溪路1048號	0.15	6.23	18.1	159	<1	0.46	6.9
111.03.01	碧山路620號	0.25	6.19	18.4	160	<1	0.42	6.8
111.03.08	大明路356號（竹山營運所）	0.2	0.46	2.5	190	<1	0.49	
111.03.08	中山路2-34號	0.1	0.47	2.5	191	<1	0.48	
111.03.08	竹山鎮大智路52號	0.15	0.47	2.8	193	<1	0.63	
111.03.08	東鄉路7-8號	0.15	0.48	2.6	191	<1	0.52	8.4
111.03.08	菜園路37-1號	0.1	0.48	2.6	188	<1	0.69	
111.03.08	集山路二段1194巷47號	0.2	0.48	2.4	192	<1	0.55	8.2
111.03.08	集山路三段403號之4號	0.2	0.48	2.5	192	<1	0.69	8.2
111.03.08	集山路三段819號	0.1	0.48	2.4	190	<1	0.55	
111.03.08	中正一路3號	0.2	1.45	6.5	98.7	<1	0.58	7.5
111.03.08	中正一路93號	0.25	1.46	6.5	97.6	<1	0.59	7.3
111.03.08	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.25	1.45	6.3	94.2	<1	0.54	7.3
111.03.08	中正路3段260號	0.2	1.44	4.8	93.6	<1	0.57	7.3
111.03.08	中正路一段317號	0.25	1.45	6	94	<1	0.59	7.3
111.03.08	中正路二段69號	0.2	1.44	4.7	94.2	<1	0.57	7.3
111.03.08	中正路三段372號	0.2	1.44	6.5	93.8	<1	0.54	7.3
111.03.08	光復路179-21號	0.2	1.45	6	97.2	<1	0.61	7.3
111.03.08	鹿彰路326號	0.25	1.45	5	93.4	<1	0.54	7.3
111.03.08	興產路89-14號	0.25	1.44	6.2	98.1	<1	0.57	7.4
111.03.15	九龍口土地公廟洗手台	0.15	0.46	2.1	200	<1	0.38	8.4
111.03.15	中正路275號	0.25	0.95	2.6	97.9	<1	0.57	7.4
111.03.15	公林村金天巷1-2號(鎮安宮)	0.1	0.77	2	44.2	<1	0.55	7.8
111.03.15	水社村中山路146號(日月潭消防隊)	0.2	0.46	1.8	199	<1	0.57	8.4
111.03.15	水社村中山路439號	0.15	0.47	2.2	196	<1	0.35	8.4
111.03.15	水社村中山路62號	0.25	0.45	2.3	197	<1	0.44	8.3
111.03.15	東光村慶隆巷6-6號	0.2	1.06	1.8	36.3	<1	0.32	7.9
111.03.15	通文巷49-6號（古龍窯）	0.15	0.52	1.7	181	<1	0.22	8
111.03.15	魚池街160號	0.2	1.06	2.5	57	<1	0.48	7.1
111.03.15	魚池街360號（魚池消防分隊）	0.2	0.53	1.9	172	<1	0.4	8
111.03.15	魚池鄉東興巷7-9號	0.25	1.07	2.8	55.6	<1	0.54	7
111.03.15	轆大林區29林班地	0.3	0.99	2.5	96.1	<1	0.69	7.4
111.03.16	福盛村福山巷95-5號	0.3	0.07	1.6	201	<1	0.53	8.3
111.03.16	三塊厝段261-16地號	0.3	6.23	5.4	147	<1	0.36	7.1
111.03.16	文化路35巷6號	0.15	2.42	3.3	179	<1	0.39	7.6
111.03.16	文化路529號	0.3	6.15	5.7	140	<1	0.45	7.4
111.03.16	成功一路28號	0.25	8.29	8.6	105	<1	0.3	6.9
111.03.16	南崗二路429號	0.1	8.15	8.5	109	<1	0.32	6.9
111.03.16	南崗三路21號	0.2	7.59	8.1	116	<1	0.31	6.9
111.03.16	茄苳腳段441-9地號	0.4	4.13	3.9	167	<1	0.53	7.6
111.03.16	嘉和一路133號	0.15	0.52	2.1	200	<1	0.32	8.3

111.03.16	彰南路一段550號	0.3	0.46	2.2	200	<1	0.65	8.3
111.03.21	中央村中正路109號	0.1	0.45	3.4	206	<1	0.54	7.8
111.03.21	南光村民生路67號	0.1	0.46	3.9	205	<1	0.43	7.9
111.03.21	新城村民權路257號	0.1	0.44	3.5	206	<1	0.52	7.9
111.03.21	鉅工村二坪路1號	0.1	0.44	3.8	204	<1	0.52	7.9
111.03.21	民生路7-10號	0.1	0.45	3.1	204	<1	0.83	8.4
111.03.21	民權路430號	0.15	0.45	3.2	204	<1	0.87	8.4
111.03.21	明新書院	0.1	0.45	3.2	204	<1	0.69	8.4
111.03.21	福興宮	0.1	0.45	2.9	205	<1	0.75	8.4
111.03.22	三民路38號	0.25	2.24	3.1	76.1	<1	0.99	7.3
111.03.22	大城路9號	0.1	2.64	3.3	81.5	<1	0.65	7
111.03.22	中山路2段101號	0.5	1.66	2.1	68.3	<1	0.6	6.5
111.03.22	中山路3段567巷11號	0.2	5.31	3.5	80.1	<1	0.6	6.8
111.03.22	中正路1032號	0.15	2.24	2.9	78	<1	0.55	7.1
111.03.22	公路局保養廠	0.1	1.6	2.5	67.7	<1	0.59	6.7
111.03.22	水頭路9號	0.15	2.68	2.3	41.9	<1	0.55	7.2
111.03.22	民有二街20號	0.1	2.46	2.6	53.7	<1	0.73	6.4
111.03.22	東華路157號	0.15	1.63	2.5	73.4	<1	0.72	7
111.03.22	南興街3-5號	0.25	2.65	2.6	53	<1	0.63	6.6