

南投縣111年06月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準（最大限值） 抽 驗 地 點	2 (NTU)	10.0 (mg/L)	250 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
		濁度	硝酸鹽氮	氯鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
111.06.06	三民路38號	0.15	2.29	3	75.3	<1	0.61	7.2
111.06.06	大城路9號	0.15	2.96	4	85.3	<1	0.65	6.8
111.06.06	中山路2段101號	0.1	1.65	2.4	78.8	<1	0.45	6.6
111.06.06	中山路3段567巷11號	0.1	2.96	3.9	86.5	<1	0.56	7.9
111.06.06	中正路1032號	0.15	2.31	3.2	75.9	<1	0.61	7.3
111.06.06	公路局保養廠	0.1	1.66	2.4	77.4	<1	0.54	6.7
111.06.06	水頭路9號	0.25	2.33	2.6	41.1	<1	0.61	7.1
111.06.06	民有二街20號	0.2	2.46	3.1	54.4	<1	0.43	6.7
111.06.06	東華路157號	0.15	1.66	2.3	79	<1	0.43	7.1
111.06.06	南興街3-5號	0.15	2.53	2.9	56.8	<1	0.49	6.8
111.06.06	蜈蚣路36-1號	0.65	1.2	2	103	<1	0.62	7.3
111.06.07	新街村客庄巷1號	0.15	0.74	2.4	185	<1	0.41	8.3
111.06.07	三塊厝段261-16地號	0.15	5.8	5.2	135	<1	0.47	7.3
111.06.07	文化路35巷6號	0.25	2.39	3.1	163	<1	0.37	7.7
111.06.07	文化路529號	0.15	5.62	5	137	<1	0.44	7.3
111.06.07	成功一路28號	0.2	7.69	8	108	<1	0.3	6.9
111.06.07	南崗二路429號	0.2	7.59	7.9	111	<1	0.35	7.1
111.06.07	南崗三路21號	0.25	6.29	6.9	124	<1	0.42	6.9
111.06.07	茄苳腳段441-9地號	1.2	1.29	2.7	186	<1	0.57	7.8
111.06.07	嘉和一路133號	0.2	0.81	2.4	185	<1	0.36	8.3
111.06.07	彰南路一段550號	0.15	0.74	2.4	181	<1	0.48	8.2
111.06.08	大明路356號（竹山營運所）	0.1	0.75	2.2	181	<1	0.43	8
111.06.08	中山路2-34號	0.25	0.74	2.2	183	<1	0.45	8.1
111.06.08	竹山鎮大智路52號	0.2	0.74	2.2	183	<1	0.31	8.3
111.06.08	東鄉路7-8號	0.15	0.89	2.2	183	<1	0.48	8.2
111.06.08	菜園路37-1號	0.15	1.47	2.3	181	<1	0.39	8.2
111.06.08	集山路二段1194巷47號	0.15	0.74	2.1	183	<1	0.53	8.2
111.06.08	集山路三段403號之4號	0.2	0.75	2.2	184	<1	0.51	8.3
111.06.08	集山路三段819號	0.2	1.47	2.2	180	<1	0.43	8.2
111.06.08	中正一路3號	0.25	3.38	4.2	85.5	<1	0.46	7.3
111.06.08	中正一路93號	0.25	1.74	4.1	81.5	<1	0.45	7
111.06.08	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.3	1.68	4.4	84	<1	0.48	7.4
111.06.08	中正路3段260號	0.3	1.69	4.4	83	<1	0.5	7.4
111.06.08	中正路一段317號	0.3	3.39	4.5	84.8	<1	0.51	7.3
111.06.08	中正路二段69號	0.4	1.69	4.4	84.1	<1	0.48	7.4
111.06.08	中正路三段372號	0.25	1.7	4.4	83.4	<1	0.49	7.4
111.06.08	光復路179-21號	0.3	1.71	4.6	83	<1	0.53	7.1
111.06.08	鹿彰路326號	0.25	1.69	4.4	83.2	<1	0.5	7.4
111.06.08	興產路89-14號	0.25	1.7	4.1	85.1	<1	0.51	7.2
111.06.13	中興新村中正路2號	0.15	7.17	5.3	157	<1	0.33	7.4
111.06.13	仁德路57號	0.15	6.09	5.1	158	<1	0.49	7.4
111.06.13	南營路546號	0.15	6.32	5.1	158	<1	0.43	7.8
111.06.13	營北路142號	0.15	6.3	4.9	159	<1	0.49	7.5
111.06.13	忠孝街292號	0.2	6.38	18.7	164	<1	0.44	7
111.06.13	明賢街71號	0.15	6.3	5.6	158	<1	0.4	7.4
111.06.13	芬草路一段155號	0.15	6.88	14.6	144	<1	0.48	7
111.06.13	虎山路23號	0.1	6.49	15.6	139	<1	0.34	6.8
111.06.13	草屯鎮信義街29號	0.1	6.25	18.5	157	<1	0.49	6.6
111.06.13	草溪路1048號	0.1	6.39	25.8	159	<1	0.46	6.7
111.06.28	65林班地	0.1	0.76	1.9	32.7	<1	0.59	8.2
111.06.28	九龍口土地公廟洗手台	0.3	0.84	1.9	185	<1	0.45	8.2
111.06.28	中正路275號	0.1	1.32	1.2	85.1	<1	0.43	6.8
111.06.28	公林村金天巷1-2號(鎮安宮)	0.1	0.77	2.4	35	<1	0.87	8
111.06.28	水社村中山路146號(日月潭消防隊)	0.4	0.84	1.4	185	<1	0.4	8.2
111.06.28	水社村中山路439號	0.2	0.82	2	184	<1	0.55	8.2
111.06.28	水社村中山路62號	0.35	0.84	1.9	186	<1	0.72	8
111.06.28	東光村慶隆巷6-6號	0.1	1.14	1.5	38.5	<1	0.65	7.8
111.06.28	東光村興善巷8-2號	0.1	1.14	1.4	38.7	<1	0.49	7.9
111.06.28	通文巷49-6號（古龍窯）	0.25	0.91	1.7	145	<1	0.39	7.4
111.06.28	魚池街160號	0.2	1.09	1.5	65.4	<1	0.49	6.9
111.06.28	魚池街360號（魚池消防分隊）	0.3	1.07	1.6	65	<1	0.34	6.7
111.06.28	魚池鄉東興巷7-9號	0.2	1.1	1.6	63.4	<1	0.46	6.8
111.06.28	轆大林區29林班地	0.1	1.33	1.7	80.1	<1	0.68	6.9