

南投縣111年08月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準（最大限值） 抽 驗 地 點	2 (NTU)	10.0 (mg/L)	250 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
		濁度	硝酸鹽氮	乳鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
111.08.08	新街村客庄巷1號	0.15	1.01	5	161	<1	0.41	7.8
111.08.08	三塊厝段261-16地號	0.15	5.82	5.2	139	<1	0.44	7
111.08.08	中興新村中正路2號	0.2	7.27	5.7	160	<1	0.41	7.7
111.08.08	仁德路57號	0.25	6.02	5.3	159	<1	0.52	7.8
111.08.08	文化路35巷6號	0.15	2.14	3.4	170	<1	0.49	7.6
111.08.08	文化路529號	0.15	5.98	4.8	139	<1	0.41	7.2
111.08.08	成功一路28號	0.15	7.01	8.1	109	<1	0.39	6.9
111.08.08	成功一路28號	0.25	6.73	7.5	131	<1	0.33	6.8
111.08.08	南崗二路429號	0.15	6.88	8	113	<1	0.39	6.7
111.08.08	南營路546號	0.3	6.28	5.1	160	<1	0.53	7.8
111.08.08	茄苳腳段441-9地號	0.4	1.16	3.6	171	<1	0.43	7.2
111.08.08	嘉和一路133號	0.2	1.08	8.7	178	<1	0.46	8
111.08.08	彰南路一段550號	0.25	0.91	4.7	168	<1	0.35	7.8
111.08.08	營北路142號	0.15	6.31	5.2	162	<1	0.53	7.7
111.08.08	忠孝街292號	0.3	7.02	18.5	162	<1	0.46	7
111.08.08	明賢街71號	0.15	6.3	5.1	162	<1	0.47	7.5
111.08.08	芬草路一段155號	0.2	2.44	14.9	143	<1	0.36	7
111.08.08	虎山路23號	0.15	6.97	15.6	127	<1	0.31	7
111.08.08	草屯鎮信義街29號	0.15	6.37	18.5	160	<1	0.48	6.8
111.08.08	草溪路1048號	0.1	6.4	18.6	159	<1	0.4	7
111.08.09	大明路356號（竹山營運所）	0.1	0.75	2.1	187	<1	0.38	8.2
111.08.09	大智路108之4號	0.15	0.9	3.8	173	<1	0.35	8.4
111.08.09	中山路2-34號	0.15	0.98	4.5	166	<1	0.38	8.3
111.08.09	東鄉路7-8號	0.15	0.83	2.8	185	<1	0.62	8.3
111.08.09	菜園路37-1號	0.15	0.97	5.2	162	<1	0.31	8.3
111.08.09	集山路二段1194巷47號	0.2	0.88	3.3	179	<1	0.49	8.2
111.08.09	集山路三段403號之4號	0.15	0.85	3.2	182	<1	0.63	8.4
111.08.09	集山路三段819號	0.15	0.99	4.8	162	<1	0.3	8.2
111.08.09	中正一路3號	0.15	1.89	5.6	90	<1	0.45	7
111.08.09	中正一路9號	0.15	1.91	5.3	86	<1	0.68	7
111.08.09	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.15	1.89	5.4	87.2	<1	0.46	7
111.08.09	中正路3段260號	0.25	1.87	5.5	88	<1	0.49	7.1
111.08.09	中正路一段317號	0.3	1.87	10.5	89.5	<1	0.5	7
111.08.09	中正路二段69號	0.15	1.9	5.4	88.9	<1	0.51	7.1
111.08.09	中正路三段372號	0.3	1.89	5.3	86.6	<1	0.47	7
111.08.09	光復路179-21號	0.2	1.93	5.5	84	<1	0.65	7
111.08.09	鹿彰路326號	0.2	1.89	5.4	88.5	<1	0.5	7.1
111.08.09	興產路89-14號	0.2	1.89	5.4	87	<1	0.45	7
111.08.15	中央村中正路109號	0.25	0.74	2.9	190	<1	0.54	7.8
111.08.15	南光村民生路67號	0.15	0.74	2.7	191	<1	0.42	7.6
111.08.15	新城村民權路257號	0.15	0.74	3.2	190	<1	0.6	7.8
111.08.15	鉅工村二坪路1號	0.15	0.74	3.2	189	<1	0.46	7.8
111.08.15	玉山路25號	0.2	0.76	3.4	191	<1	0.39	8
111.08.15	玉山路4號	0.15	0.75	3.4	197	<1	0.35	8.1
111.08.15	羅鄉村信筆巷114-5號	0.15	0.36	0.7	135	<1	0.3	8.1
111.08.15	羅鄉村信筆巷4-2號	0.15	0.4	0.9	133	<1	0.43	8.1
111.08.16	65林班地	0.1	0.87	0.9	33.8	<1	0.69	7.8
111.08.16	九龍口土地公廟洗手台	0.25	0.71	1.1	182	<1	0.74	8
111.08.16	中正路275號	0.2	1.32	1.1	93.2	<1	0.37	7
111.08.16	公林村金天巷1-2號(鎮安宮)	0.1	0.88	1	40.3	<1	0.49	8
111.08.16	水社村中山路146號(日月潭消防隊)	0.35	0.7	1.1	183	<1	0.31	8.1
111.08.16	水社村中山路439號	0.2	0.7	1	151	<1	0.38	8
111.08.16	水社村中山路62號	0.35	0.71	1	185	<1	0.52	8
111.08.16	東光村慶隆巷6-6號	0.1	1.19	0.9	36.9	<1	0.41	7.9
111.08.16	東光村興善巷8-2號	0.1	1.19	0.8	38	<1	0.6	7.9
111.08.16	通文巷49-6號（古龍窯）	0.25	0.84	1.3	140	<1	0.32	7.3
111.08.16	魚池街160號	0.25	0.96	1	110	<1	0.53	7.3
111.08.16	魚池街160號	0.3	1.19	1	110	<1	0.46	7
111.08.16	魚池街360號（魚池消防分隊）	0.25	0.94	1.1	105	<1	0.3	7
111.08.16	轆大林區29林班地	0.2	1.39	0.9	91.4	<1	0.31	7
111.08.24	水社村中山路62號	0.2	0.66	1.9	190	<1	0.56	8.4
111.08.24	轆大林區29林班地	0.15	1.3	1.4	91.6	<1	0.45	7.5