

南投縣111年09月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準（最大限值） 抽 驗 地 點	2 (NTU)	10.0 (mg/L)	250 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
		濁度	硝酸鹽氮	乳鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氯離子濃度指數
111.09.04	水社村中山路62號	0.15	0.69	2	189	<1	0.66	8.1
111.09.04	饒大林區29林班地	0.15	1.36	1.3	87.1	<1	0.61	7
111.09.05	九龍口土地公廟洗手台	0.2	0.7	1.5	193	<1	0.43	8.2
111.09.05	中正路275號	0.2	1.34	1.1	93.9	<1	0.35	7.5
111.09.05	水社村中山路146號(日月潭消防隊)	0.2	0.68	1.7	200	<1	0.59	7.7
111.09.05	水社村中山路439號	0.15	0.69	1.7	193	<1	0.51	8
111.09.05	水社村中山路62號	0.2	0.69	1.4	197	<1	0.54	8.1
111.09.05	饒大林區29林班地	0.15	1.35	1.4	89	<1	0.43	7.4
111.09.06	大明路356號（竹山營運所）	0.25	0.94	4.2	153	<1	0.35	8.2
111.09.06	大智路108之4號	0.2	1	3.5	160	<1	0.3	8.4
111.09.06	中山路2-34號	0.15	0.96	3.2	163	<1	0.36	8.3
111.09.06	東鄉路7-8號	0.15	0.82	2.6	178	<1	0.5	8.4
111.09.06	菜園路37-1號	0.15	1.01	3.6	158	<1	0.33	8.4
111.09.06	集山路二段1194巷47號	0.25	0.8	2.4	176	<1	0.49	8.3
111.09.06	集山路三段403號之4號	0.2	1.45	2.4	180	<1	0.51	8.4
111.09.06	集山路三段819號	0.15	1.01	3.7	157	<1	0.36	8.4
111.09.06	中正一路3號	0.15	2.19	4.2	69.9	<1	0.51	6.4
111.09.06	中正一路93號	0.1	2.21	4.1	73.4	<1	0.58	7.2
111.09.06	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.2	2.21	4.3	70.3	<1	0.76	7.2
111.09.06	中正路3段260號	0.25	2.2	4.5	70.3	<1	0.55	7
111.09.06	中正路一段317號	0.1	2.22	4.2	69.7	<1	0.66	6.8
111.09.06	中正路二段69號	0.1	2.2	4.2	69.7	<1	0.79	7
111.09.06	中正路三段372號	0.1	2.2	4.2	69.7	<1	0.55	7
111.09.06	光復路179-21號	0.1	2.21	4.1	70	<1	0.54	6.8
111.09.06	鹿彰路326號	0.15	2.21	4.3	68.7	<1	0.69	6.7
111.09.06	興產路89-14號	0.2	2.18	4	70.5	<1	0.55	6.3
111.09.14	新街村客庄巷1號	0.3	0.64	1.8	186	<1	0.53	8.1
111.09.14	三塊厝段261-16地號	0.25	5.13	3.9	144	<1	0.56	6.9
111.09.14	中興新村中正路2號	0.2	6.45	4.9	154	<1	0.41	7.5
111.09.14	仁德路57號	0.2	6.29	4.6	154	<1	0.56	7.5
111.09.14	文化路35巷6號	0.35	0.81	1.9	181	<1	0.44	7
111.09.14	文化路529號	0.25	5.99	4.3	137	<1	0.42	7
111.09.14	成功一路28號	0.2	7.38	7	112	<1	0.43	6.6
111.09.14	南崗二路429號	0.2	7.23	6.9	114	<1	0.25	7
111.09.14	南崗三路21號	0.25	7.23	6.3	119	<1	0.21	6.4
111.09.14	南營路546號	0.15	6.3	4.9	154	<1	0.56	7.9
111.09.14	茄苳腳段441-9地號	0.35	0.76	1.8	182	<1	0.51	7
111.09.14	嘉和一路133號	0.3	0.73	1.7	181	<1	0.46	8.1
111.09.14	彰南路一段550號	0.35	0.78	1.6	188	<1	0.41	8
111.09.14	營北路142號	0.2	6.3	4.8	154	<1	0.44	7.5
111.09.14	忠孝街292號	0.2	6.61	17.8	154	<1	0.42	7.1
111.09.14	明賢街71號	0.2	6.27	4.7	153	<1	0.44	7.5
111.09.14	芬草路一段155號	0.1	7.31	14.5	136	<1	0.53	7
111.09.14	虎山路23號	0.15	7.23	15.5	136	<1	0.37	7
111.09.14	草屯鎮信義街29號	0.15	6.62	17.9	154	<1	0.53	6.8
111.09.14	草溪路1048號	0.35	6.61	4.7	154	<1	0.5	6.8