

南投縣111年10月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準（最大限值） 抽 驗 地 點	2 （NTU）	10.0 （mg/L）	250 （mg/L）	300 （mg/L）	6 （CFU/100mL）	0.2~1.0 （mg/L）	6.0~8.5 （無單位）
		濁度	硝酸鹽氮	乳鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
111.10.05	新街村客庄巷1號	0.2	0.56	3.2	198	<1	0.41	8.1
111.10.05	三塊厝段261-16地號	0.15	6.01	4.8	141	<1	0.42	7.2
111.10.05	中興新村中正路2號	0.15	6.5	4.7	160	<1	0.42	7.5
111.10.05	仁德路57號	0.2	6.42	4.8	160	<1	0.49	7.5
111.10.05	文化路35巷6號	0.2	2	3.7	180	<1	0.5	7.7
111.10.05	文化路529號	0.15	6.16	5	140	<1	0.51	7.6
111.10.05	成功一路28號	0.15	7.64	7.1	118	<1	0.32	7
111.10.05	南崗二路429號	0.15	6	7.1	119	<1	0.22	7.1
111.10.05	南崗三路21號	0.2	7.71	6.9	135	<1	0.59	7.1
111.10.05	南營路546號	0.25	6.7	5.1	159	<1	0.52	7.8
111.10.05	茄苳腳段441-9地號	0.25	1	3.3	189	<1	0.58	8
111.10.05	嘉和一路133號	0.2	0.68	2.8	194	<1	0.4	8.2
111.10.05	彰南路一段550號	0.25	0.54	1.9	197	<1	0.81	8.1
111.10.05	營北路142號	0.15	6.74	4.8	160	<1	0.52	7.5
111.10.05	忠孝街292號	0.1	6.63	18.1	155	<1	0.43	6.9
111.10.05	明賢街71號	0.15	6.62	5.5	160	<1	0.47	7.4
111.10.05	芬草路一段155號	0.1	7.34	14.8	143	<1	0.44	7
111.10.05	虎山路23號	0.1	7.28	15.7	138	<1	0.4	6.9
111.10.05	草屯鎮信義街29號	0.1	6.71	18.1	155	<1	0.51	6.7
111.10.05	草溪路1048號	0.1	6.65	18.2	157	<1	0.48	6.7
111.10.11	九龍口土地公廟洗手台	0.2	0.55	1.6	193	<1	0.45	8.3
111.10.11	中正路275號	0.15	1.33	1.8	91.8	<1	0.44	7.6
111.10.11	公林村金天巷1-2號(鎮安宮)	0.1	0.84	1	39.8	<1	0.45	8.3
111.10.11	水社村中山路245號(日月潭消防分隊)	0.15	0.51	2	191	<1	0.23	8.3
111.10.11	水社村中山路439號	0.35	0.53	1.9	197	<1	0.28	8.2
111.10.11	水社村中山路62號	0.15	0.54	1.9	195	<1	0.32	8.3
111.10.11	東光村慶隆巷6-6號	0.1	1.15	1	36.9	<1	0.44	8.1
111.10.11	通文巷49-6號（古龍窯）	0.2	0.56	1.8	186	<1	0.35	8.2
111.10.11	魚池街160號	0.15	1.11	1.3	40.2	<1	0.49	7.5
111.10.11	魚池街360號（魚池消防分隊）	0.2	0.85	1.6	106	<1	0.34	7.5
111.10.11	魚池鄉東興巷7-9號	0.15	1.03	1.5	39.9	<1	0.48	7.4
111.10.11	轆大林區29林班地	0.2	1.35	1.6	87	<1	0.63	7.7
111.10.12	中央村中正路109號	0.2	0.5	3.1	194	<1	0.48	7.7
111.10.12	民合村民和路150號(農會分部)	0.25	0.48	2.3	98.3	<1	0.62	6.5
111.10.12	南光村民生路67號	0.15	0.72	2.6	194	<1	0.5	7.7
111.10.12	新城村民權路257號	0.2	0.5	3	196	<1	0.55	7.7
111.10.12	鉅工村二坪路1號	0.15	0.5	3.2	195	<1	0.59	7.7
111.10.12	人和村民生巷3號	0.15	0.72	2.2	199	<1	0.5	8
111.10.12	人和段238地號	0.1	0.5	3.1	197	<1	0.58	7.9
111.10.12	拔社埔段2之703地號	0.3	0.49	2.6	96.4	<1	0.63	6.5
111.10.12	中正一路3號	0.15	2.05	4.5	92.4	<1	0.59	8.2
111.10.12	中正路3段260號	0.25	2.02	4.6	92.2	<1	0.53	8.3
111.10.12	民生路7-10號	0.3	0.51	2.1	195	<1	0.57	8.1
111.10.12	民權路430號	0.2	0.5	2.1	194	<1	0.64	8.1
111.10.12	明新書院	0.15	0.51	2.2	197	<1	0.43	8.1
111.10.12	福興宮	0.15	0.5	2.2	194	<1	0.47	8.1
111.10.17	大明路356號（竹山營運所）	0.2	0.49	2.3	197	<1	0.31	8.2
111.10.17	大智路108之4號	0.15	0.49	2.4	196	<1	0.32	8.4
111.10.17	中山路2-34號	0.15	0.5	2.3	196	<1	0.36	8.3
111.10.17	東鄉路7-8號	0.2	0.49	2.3	198	<1	0.43	8.3
111.10.17	菜園路37-1號	0.15	0.49	2.4	197	<1	0.36	8.4
111.10.17	集山路二段1194巷47號	0.15	0.49	2.3	197	<1	0.52	8.3
111.10.17	集山路三段403號之4號	0.15	0.5	2.5	197	<1	0.56	8.3
111.10.17	集山路三段819號	0.25	0.51	2.4	197	<1	0.45	8.3
111.10.17	中正一路93號	0.15	2.03	5.1	90.4	<1	0.61	8
111.10.17	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.15	2.42	4.4	91.6	<1	0.59	8.3
111.10.17	中正路一段317號	0.2	2.03	4.6	90.8	<1	0.61	8.4
111.10.17	中正路二段69號	0.2	2.01	4.6	92	<1	0.57	8.5
111.10.17	中正路三段372號	0.2	2.02	4.6	92.4	<1	0.62	8.3
111.10.17	光復路179-21號	0.2	2.03	4.8	93.3	<1	0.65	8.3
111.10.17	鹿彰路326號	0.2	2.07	4.5	91.6	<1	0.6	8.4
111.10.17	興產路89-14號	0.2	2	4.5	92.7	<1	0.55	8.3