

南投縣111年11月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	抽驗地點	標準 (最大限值)						
		2 (NTU)	10.0 (mg/L)	250 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
		濁度	硝酸鹽氮	氯鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
111.11.01	中興新村中正路2號	0.2	7.05	5.1	163	<1	0.37	7.6
111.11.01	仁德路57號	0.25	6.07	4.8	165	<1	0.5	7.5
111.11.01	南營路546號	0.15	6.18	5.2	163	<1	0.51	7.7
111.11.01	營北路142號	0.2	6.16	4.8	164	<1	0.5	7.6
111.11.01	中正路437-8號	0.15	3.46	9.2	135	<1	0.51	6.4
111.11.01	北投埔段800-1地號	0.15	7.13	15.7	144	<1	0.47	6.9
111.11.01	忠孝街292號	0.15	6.63	18.3	157	<1	0.53	7
111.11.01	明賢街71號	0.2	6.27	4.8	162	<1	0.49	7.4
111.11.01	芬草路1段275號	0.5	7.29	15.2	144	<1	0.4	6.9
111.11.01	芬草路一段155號	0.15	7.27	15	147	<1	0.39	7
111.11.01	虎山路23號	0.25	7.14	15.6	143	<1	0.42	6.9
111.11.01	草屯鎮信義街29號	0.1	6.65	18.5	156	<1	0.57	6.7
111.11.01	草溪路1048號	0.15	6.61	18.2	157	<1	0.61	6.8
111.11.01	碧山路620號	0.15	6.64	18.3	161	<1	0.61	6.8
111.11.02	福盛村福山巷95-5號	0.15	0.6	3.2	182	<1	0.52	7.9
111.11.02	三塊厝段261-16地號	0.15	5.68	3.1	148	<1	0.67	7.3
111.11.02	文化路35巷6號	0.25	1.52	5.2	195	<1	0.84	8.2
111.11.02	文化路529號	0.15	5.92	5.2	147	<1	0.69	7.5
111.11.02	成功一路28號	0.3	6.74	6.8	126	<1	0.26	7.2
111.11.02	南崗二路429號	0.3	6.72	6.5	127	<1	0.32	7.2
111.11.02	南崗三路21號	0.25	6.38	5.7	137	<1	0.41	7.2
111.11.02	茄苳腳段441-9地號	0.3	0.66	2.7	198	<1	0.72	8
111.11.02	嘉和一路133號	0.15	0.6	2.2	204	<1	0.36	8.1
111.11.02	彰南路一段550號	0.2	0.46	2.3	203	<1	0.48	8.2
111.11.09	大明路356號(竹山營運所)	0.15	0.45	2.2	204	<1	0.37	8.1
111.11.09	大智路108之4號	0.15	0.46	2.4	205	<1	0.53	8.2
111.11.09	中山路2-34號	0.25	0.46	2.14	204	<1	0.59	8.5
111.11.09	坪頂路105-1號後方100公尺	0.1	2	2.1	202	<1	0.59	7.8
111.11.09	坪頂路105之1號	0.1	2	3	203	<1	0.31	7.7
111.11.09	東鄉路7-8號	0.2	0.47	2.1	206	<1	0.5	8.2
111.11.09	菜園路37-1號	0.15	0.46	2.3	204	<1	0.63	8.3
111.11.09	集山路二段1194巷47號	0.1	0.46	2.1	204	<1	0.53	8.1
111.11.09	集山路三段403號之4號	0.25	0.46	2.3	205	<1	0.51	8
111.11.09	集山路三段819號	0.15	0.46	2.3	204	<1	0.56	8.3
111.11.09	鯉南路291號	0.15	1.97	2.8	201	<1	0.41	7.9
111.11.09	鯉南路306	0.1	2.04	2.9	204	<1	0.47	7.9
111.11.14	三民路38號	0.25	2.3	3.4	79.9	<1	0.68	7.2
111.11.14	大城路9號	0.1	2.68	3.6	82.1	<1	0.5	7
111.11.14	中山路2段101號	0.1	1.65	2.3	66.7	<1	0.52	6.9
111.11.14	中山路3段567巷11號	0.2	2.65	3.7	81.4	<1	0.34	7
111.11.14	中正路1032號	0.1	2.32	3.7	76.8	<1	0.67	7.2
111.11.14	公路局保養廠	0.1	1.65	2	66.7	<1	0.4	6.7
111.11.14	民有二街20號	0.15	2.42	2.9	53.3	<1	0.73	6.7
111.11.14	東華路157號	0.15	1.66	2.2	69.5	<1	0.52	7
111.11.14	南興街3-5號	0.15	2.42	3.1	53.7	<1	0.59	6.6
111.11.14	蜈蚣路36-1號	0.26	1.7	2.4	70.2	<1	0.59	7.5