

南投縣境內淨水場112年飲用水處理藥劑檢測結果彙整表

處理藥劑		次氯酸鈉 (俗稱：漂白水)					聚氯化鋁							氯化鐵							
檢測項目		砷 (As) 1 ppm	鎘 (Cd) 1 ppm	鉛 (Pb) 1 ppm	汞 (Hg) 0.2 ppm	鉻 (Cr) 2 ppm	溴酸鹽 (Bromate) 50 ppm	砷 (As) 5 ppm	鎘 (Cd) 2 ppm	鉛 (Pb) 10 ppm	汞 (Hg) 0.2 ppm	鉻 (Cr) 10 ppm	鐵 (Fe) 100 ppm	錳 (Mn) 25 ppm	砷 (As) 10 ppm	鎘 (Cd) 5 ppm	鉛 (Pb) 50 ppm	汞 (Hg) 2 ppm	鉻 (Cr) 50 ppm	錳 (Fe) 10 ppm	銀 (Mn) 50 ppm
檢測日期	淨水場名稱																				
112.08.01	營盤口淨水場	<0.29	<0.04	<0.29	0.011	<0.10	15.1														
112.08.01	草屯第二淨水場	<0.29	<0.04	<0.29	0.003	<0.10	14.8														
112.08.01	東光淨水場	<0.29	<0.04	<0.29	<0.002	<0.10	27.1														
112.08.01	埔里第三淨水場	<0.29	<0.04	<0.29	<0.002	<0.10	17.3														
112.08.03	集集淨水場	<0.28	<0.04	<0.28	<0.002	<0.09	13.1	<2.98	<0.40	<2.98	<0.002	<0.99	4.84	<0.99	<3.99	<0.53	<0.399	<0.064	<3.99	<0.649	0.53
112.08.03	人倫淨水場	<0.28	<0.04	<0.28	0.014	<0.09	22														
112.08.03	南崗淨水場	<0.29	<0.04	<0.29	<0.002	<0.10	16.5														
113.08.03	粗坑淨水場	<0.29	<0.04	<0.29	<0.002	<0.10	29.1	<2.96	<0.39	<2.96	0.003	<0.99	2.36	1.89							