

南投縣114年08份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準 (最大限值)	2 (NTU)	10.0 (mg/L)	250 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
		濁度	硝酸鹽氮	氯鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效氯	氯離子濃度指數
1140801	鉅工村二坪路1號	0.2				<1	0.48	7.8
1140801	民權路430號	0.35				<1	0.57	7.5
1140805	新街村客庄巷1號	0.45	0.79	4.9	138	<1	0.69	8.0
1140805	三塊厝段261-16地號	0.6	8.43	6.7	110	<1	0.31	6.6
1140805	仁德路57號	0.35	1.53	8.3	101	<1	0.39	7.6
1140805	文化路35巷6號	0.45	5.27	5	117	<1	0.52	7.1
1140805	文化路529號	0.45	8.57	5.9	110	<1	0.26	6.7
1140805	光華二路1-7號	0.15	1.56	8.1	100	<1	0.38	7.5
1140805	成功一路28號	0.35	7.1	7.5	105	<1	0.4	6.7
1140805	南崗二路429號	0.25	7.16	7.3	104	<1	0.44	6.8
1140805	南崗三路21號	1.1	6.57	6.4	108	<1	0.36	7.0
1140805	南營路546號	0.25	2.09	8.1	102	<1	0.44	7.6
1140805	茄苳腳段441-9地號	0.3	5.62	4.8	121	<1	0.28	6.5
1140805	嘉和一路133號	0.4	0.94	2.7	137	<1	0.42	7.7
1140805	彰南路一段550號	0.45	0.85	4.2	134	<1	0.38	7.6
1140805	營北路142號	0.25	1.57	8	104	<1	0.4	7.6
1140805	忠孝街292號	0.55	4.36	10.2	124	<1	0.39	7.3
1140805	芬草路一段155號	0.5	4.41	9.8	122	<1	0.4	7.3
1140805	虎山路23號	0.15	1.58	7.7	101	<1	0.38	7.2
1140805	草屯鎮信義街29號	0.55	4.4	9.6	124	<1	0.38	7.0
1140805	草溪路1048號	0.5	4.35	9.5	124	<1	0.39	7.1
1140805	碧山路694號	0.55	4.36	9.2	124	<1	0.37	7.2
1140812	三民路38號	0.2	1.27	2.3	132	<1	0.55	7.0
1140812	大城路9號	0.4	3.77	3.5	96.2	<1	0.46	6.7
1140812	中山路2段101號	0.5	3.64	3.5	81.2	<1	0.53	6.7
1140812	中山路3段567巷11號	0.2	3.72	3.9	92.6	<1	0.54	7.0
1140812	中正路1032號	0.15	1.28	2.2	129	<1	0.52	6.8
1140812	公路局保養廠	0.5	3.68	3.3	86.5	<1	0.58	6.9
1140812	水頭路9號	0.7	2.82	1.7	54.8	<1	0.56	7.7
1140812	民有二街20號	0.4	2.4	1.4	56.5	<1	0.57	7.0
1140812	東華路157號	0.45	3.66	3.3	82.3	<1	0.47	6.8
1140812	南興街3-5號	0.15	2.48	1.4	56.1	<1	0.54	7.3
1140813	中央村中正路109號	0.4	0.63	7.7	155	<1	0.61	7.3
1140813	南光村民生路67號	0.4	0.62	8.1	157	<1	0.72	7.3
1140813	新城村民權路257號	0.2	0.63	10.3	155	<1	0.56	7.3
1140813	鉅工村二坪路1號	0.15	0.65	10.3	154	<1	0.54	7.6
1140813	人和段238地號	0.2	0.72	1	141	<1	0.54	7.7
1140813	民生路7-10號	0.45	0.65	2.5	151	<1	0.84	7.5
1140813	民權路430號	0.2	0.67	1.2	150	<1	0.54	8.2
1140813	明新書院	0.2	0.65	1.9	152	<1	0.45	7.7
1140813	福興宮	0.15	0.64	2.1	151	<1	0.39	7.8
1140818	九龍口土地公廟洗手台	0.4	0.7	1	159	<1	0.55	7.1
1140818	公林村金天巷1-2號(鎮安宮)	0.1	0.76	0.3	30	<1	0.35	7.7
1140818	水社村中山路245號(日月潭消防分隊)	0.35	0.71	0.4	145	<1	0.28	7.3
1140818	水社村中山路439號	0.2	1.24	0.1	37.3	<1	0.26	7.4
1140818	水社村中山路62號	0.3	0.69	0.8	155	<1	0.57	7.1
1140818	東光村慶隆巷6-6號	0.2	1.24	0.1	37.3	<1	0.26	7.4
1140818	通文巷8-1號(順天宮)	0.25	0.69	0.3	153	<1	0.25	7.3
1140818	魚池兒童公園	0.25	0.7	0.8	156	<1	0.35	7
1140818	魚池鄉東興巷7-9號	0.35	0.71	0.4	145	<1	0.28	7.4
1140818	魚池鄉通文巷47之1號	0.3	0.69	1	158	<1	0.29	7.1
1140818	豐年街13號	0.7	1.6	0.7	66.3	<1	0.64	7.2
1140818	巒大林社區29林班地	0.15	1.67	1	62	<1	0.62	7.3
1140819	大明路356號(竹山營運所)	0.2	2.68	2	158	<1	0.24	8.1
1140819	大智路108之4號	0.2	0.64	1	156	<1	0.35	8.1
1140819	中山路2-34號	0.2	0.65	1.9	154	<1	0.26	7.2
1140819	坪頂路105-1號後方100公尺	0.2	0.69	1.9	207	<1	0.51	7.4
1140819	坪頂路105之1號	0.25	2.74	3.5	209	<1	0.44	7.3
1140819	東鄉路7-8號	0.2	0.8	1.2	153	<1	0.37	8.2
1140819	菜園路37-1號	0.2	0.65	2.1	154	<1	0.36	8
1140819	集山路二段1194巷47號	0.2	8.67	9.8	161	<1	0.46	7.2
1140819	集山路三段403號之4號	0.2	0.64	4.3	155	<1	0.24	8.1
1140819	集山路三段819號	0.15	0.7	3.1	158	<1	0.26	8
1140819	鯉南路291號	0.2	2.28	0.4	212	<1	0.36	7.3
1140819	鯉南路306	0.25	2.24	0.5	212	<1	0.32	7.1