

南投縣114年10月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準 (最大限值)	2 (NTU)	10.0 (mg/L)	250 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
		濁度	硝酸鹽氮	氯鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
114.10.07	三民路38號	0.15	1.2	4.1	125	<1	0.56	7.3
114.10.07	大城路9號	0.25	3.02	6.4	87	<1	0.56	7.0
114.10.07	中山路2段101號	0.2	2.12	4.1	61.3	<1	0.63	7.1
114.10.07	中山路3段567巷11號	0.3	3.02	5.9	88.2	<1	0.53	7.1
114.10.07	中正路1032號	0.2	1.2	4.3	126	<1	0.5	7.3
114.10.07	公路局保養廠	0.15	2.1	4.1	61.1	<1	0.69	7.1
114.10.07	水頭路9號	0.2	2.62	3.5	47.7	<1	0.32	7.5
114.10.07	民有二街20號	0.1	2.38	4.9	51.9	<1	0.66	7.3
114.10.07	東華路157號	0.15	2.12	4.2	66	<1	0.35	7.2
114.10.07	南興街3-5號	0.1	2.39	4	55.9	<1	0.48	7.3
114.10.13	福盛村福山巷95-5號	0.2	0.48	4.1	180	<1	0.53	8.1
114.10.13	三塊厝段261-16地號	0.3	8.98	7.3	119	<1	0.4	6.8
114.10.13	文化路35巷6號	0.3	5.51	5.5	156	<1	0.51	7.2
114.10.13	文化路529號	0.25	8.85	7.3	128	<1	0.44	7.1
114.10.13	成功一路28號	0.25	7.04	8.3	127	<1	0.46	7.0
114.10.13	南崗二路429號	0.25	6.72	8.2	126	<1	0.42	7.1
114.10.13	南崗三路21號	0.25	5.78	7.1	133	<1	0.31	7.2
114.10.13	茄苳腳段441-9地號	0.2	6.05	5.6	140	<1	0.39	6.7
114.10.13	嘉和一路133號	0.2	0.66	3.4	192	<1	0.47	8.2
114.10.13	彰南路一段550號	0.25	0.52	3.5	193	<1	0.41	8.0
114.10.21	中央村中正路109號	0.25	0.52	6.8	201	<1	0.57	7.2
114.10.21	南光村民生路67號	0.3	0.52	7.1	203	<1	0.55	7.2
114.10.21	新城村民權路257號	0.25	0.52	7.4	198	<1	0.49	7.1
114.10.21	鉅工村二坪路1號	0.3	0.51	6.8	203	<1	0.57	8.1
114.10.21	玉山路25號	0.2	0.52	9	200	<1	0.61	7.6
114.10.21	玉山路4號	0.2	0.52	9.1	198	<1	0.63	7.9
114.10.21	羅娜村信筆巷114-5號	0.25	0.38	4.4	139	<1	0.57	7.8
114.10.21	羅娜村信筆巷4-2號	0.2	0.41	6	140	<1	0.61	7.8
114.10.21	民生路7-10號	0.25	0.54	4.2	194	<1	0.53	7.9
114.10.21	民權路430號	0.4	0.61	4.1	195	<1	0.53	8.1
114.10.21	明新書院	0.25	0.54	4.6	195	<1	0.6	8
114.10.21	福興宮	0.2	0.54	4.4	196	<1	0.49	7.9
114.10.22	中正一路3號	0.3	2	7.1	93.4	<1	0.3	8.1
114.10.22	中正一路93號	0.5	2.08	5	90.4	<1	0.42	8.1
114.10.22	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.4	2.04	5	93.6	<1	0.47	8.1
114.10.22	中正路3段260號	0.4	2.1	5.6	91.5	<1	0.31	8.1
114.10.22	中正路一段317號	0.4	2.03	6.3	93.8	<1	0.39	8.2
114.10.22	中正路二段69號	0.45	2.02	5.6	92.9	<1	0.55	8.2
114.10.22	中正路三段372號	0.4	2.03	6.1	92.5	<1	0.5	8.1
114.10.22	光復路179-21號	0.4	2.06	6.3	94.2	<1	0.38	8.1
114.10.22	鹿彰路326號	0.4	0.58	5.1	93.6	<1	0.48	8.2
114.10.22	興產路89-14號	0.4	2.06	4.8	93.3	<1	0.31	8