

南投縣112年07月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	標準 (最大限值)	2	10.0	250	300	6	0.2~1.0	6.0~8.5
		(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(CFU/100mL)	(mg/L)	(無單位)
抽驗地點		濁度	硝酸鹽氮	氯鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
112.07.10	新街村客庄巷1號	0.4	0.55	1.6	202	<1	0.35	8
112.07.10	三塊厝段261-16地號	0.2	5.48	3.9	148	<1	0.32	6.7
112.07.10	中興新村中正路2號	0.25	6.71	5.1	169	<1	0.4	7.7
112.07.10	仁德路57號	0.2	6.69	4.9	168	<1	0.46	7.6
112.07.10	文化路35巷6號	0.3	2.4	1.9	193	<1	0.53	7.7
112.07.10	文化路529號	0.15	6.57	4.4	139	<1	0.32	7.2
112.07.10	成功一路28號	0.8	5.97	5.4	142	<1	0.34	6.6
112.07.10	南崗二路429號	0.25	5.62	5.5	144	<1	0.31	6.9
112.07.10	南崗三路21號	0.25	4.31	4.4	161	<1	0.34	7
112.07.10	南營路546號	0.2	6.67	5.1	168	<1	0.54	7.8
112.07.10	茄苳腳段441-9地號	0.5	0.66	2.1	199	<1	0.52	7.8
112.07.10	嘉和一路133號	0.25	0.94	1.5	201	<1	0.38	8
112.07.10	彰南路一段550號	0.2	0.6	1.5	203	<1	0.66	7.5
112.07.10	營北路142號	0.2	6.66	5.1	166	<1	0.47	7.5
112.07.10	忠孝街292號	0.3	7.24	15.3	149	<1	0.5	7.1
112.07.10	芬草路一段155號	0.45	7.25	15.3	144	<1	0.52	7
112.07.10	虎山路23號	0.25	6.9	8.2	158	<1	0.38	7
112.07.10	草屯鎮信義街29號	0.25	7.27	15.2	143	<1	0.37	6.8
112.07.10	草溪路1048號	0.35	7.23	15	147	<1	0.45	6.8
112.07.10	碧山路694號	0.3	7.27	15.1	144	<1	0.4	6.7
112.07.12	大明路356號(竹山營運所)	0.25	0.74	1.8	197	<1	0.25	8.1
112.07.12	大智路108之4號	0.1	0.55	1.5	200	<1	0.25	8.2
112.07.12	中山路2-34號	0.2	0.55	1.6	197	<1	0.23	8.2
112.07.12	東鄉路7-8號	0.2	0.55	1.7	197	<1	0.21	8.2
112.07.12	菜園路37-1號	0.15	0.55	1.5	198	<1	0.24	8.2
112.07.12	集山路二段1194巷47號	0.2	0.55	1.9	199	<1	0.23	8.2
112.07.12	集山路三段403號之4號	0.15	0.55	1.6	200	<1	0.22	8.2
112.07.12	集山路三段819號	0.15	0.55	1.6	198	<1	0.22	8.2
112.07.12	中正一路3號	0.2	1.94	4.1	89.2	<1	0.46	8.2
112.07.12	中正一路93號	0.25	1.99	4.1	87.6	<1	0.44	8.3
112.07.12	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.3	1.94	4.2	88.4	<1	0.42	8.3
112.07.12	中正路3段260號	0.2	1.94	4.1	87.8	<1	0.49	8.2
112.07.12	中正路一段317號	0.1	1.94	4.2	89.6	<1	0.44	8.3
112.07.12	中正路二段69號	0.15	1.93	4.3	89.6	<1	0.4	8.2
112.07.12	中正路三段372號	0.15	1.93	4.2	86.3	<1	0.4	8.2
112.07.12	光復路179-21號	0.15	1.94	4.4	89	<1	0.41	8.2
112.07.12	鹿彰路326號	0.2	1.94	4.2	89.4	<1	0.42	8.3
112.07.12	興產路89-14號	0.15	1.93	4	88.8	<1	0.43	8.2
112.07.17	九龍口土地公廟洗手台	0.25	0.52	1.5	199	<1	0.72	8.2
112.07.17	中正路275號	0.2	1.28	1.5	105	<1	0.49	7.3
112.07.17	公林村金天巷1-2號(鎮安宮)	0.1	0.92	1	50.9	<1	0.37	7.6
112.07.17	水社村中山路245號(日月潭消防分隊)	0.35	0.5	1.1	202	<1	0.51	8.1
112.07.17	水社村中山路439號	0.25	0.5	1.2	200	<1	0.37	8.1
112.07.17	水社村中山路62號	0.25	0.52	1.1	201	<1	0.55	8.1
112.07.17	東光村慶隆巷6-6號	0.1	1.17	1.4	45.1	<1	0.51	7.8
112.07.17	通文巷49-6號(古龍窯)	0.2	0.84	1.2	167	<1	0.39	7.5
112.07.17	魚池街160號	0.2	0.54	1.1	123	<1	0.32	8
112.07.17	魚池街360號(魚池消防分隊)	1	0.86	1.3	147	<1	0.25	7.2
112.07.17	魚池鄉東興巷7-9號	0.3	0.54	1.6	124	<1	0.29	7.8
112.07.17	轆大林區29林班地	0.3	1.29	1.4	101	<1	0.4	7.1
112.07.25	三民路38號	0.1	1.39	2.5	112	<1	0.68	7.6
112.07.25	大城路9號	0.1	3.09	3.5	93.9	<1	0.62	7
112.07.25	中山路2段101號	0.2	1.96	2.3	37	<1	0.36	6.8
112.07.25	中山路3段567巷11號	0.25	3.07	3.4	81	<1	0.42	7.4
112.07.25	中正路1032號	0.1	1.4	2.6	112	<1	0.6	7.6
112.07.25	公路局保養廠	0.15	1.97	2.2	70.8	<1	0.55	6.9
112.07.25	水頭路9號	0.3	3.05	2.7	44.6	<1	0.59	7.4
112.07.25	民有二街20號	0.15	2.44	2.5	52.6	<1	0.62	6.5
112.07.25	東華路157號	0.1	1.99	2.4	72.9	<1	0.51	7.3
112.07.25	南興街3-5號	0.15	2.44	2.4	55.6	<1	0.66	6.9
112.07.25	蜈蚣路36-1號	0.2	1.11	2.4	126	<1	0.53	7.3