

南投縣112年08月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	抽驗地點	標準 (最大限值)						
		2 (NTU)	10.0 (mg/L)	250 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
		濁度	硝酸鹽氮	氯鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
112.08.08	中興新村中正路2號	0.25	8.33	6.4	150	<1	0.37	7.3
112.08.08	仁德路57號	0.15	6.48	5.4	154	<1	0.48	7.2
112.08.08	南營路546號	0.2	6.61	5.5	150	<1	0.54	7.5
112.08.08	營北路142號	0.35	6.53	5.3	156	<1	0.52	7.1
112.08.08	忠孝街292號	0.2	6.93	15.5	145	<1	0.39	6.7
112.08.08	芬草路一段155號	0.15	7.36	14.6	145	<1	0.47	7
112.08.08	虎山路23號	0.15	5.98	12.1	134	<1	0.33	6.9
112.08.08	草屯鎮信義街29號	0.2	6.96	15.2	147	<1	0.37	6.7
112.08.08	草溪路1048號	0.2	6.93	15.4	147	<1	0.41	6.7
112.08.08	碧山路694號	0.15	6.91	16.1	151	<1	0.39	6.6
112.08.08	大旗村大長路576號	0.25	4.51	5.8	144	<1	0.26	8
112.08.08	大旗村大長路692號	0.25	3.68	5.2	144	<1	0.4	7.8
112.08.08	中正路一段12-1號	0.4	4.76	5.9	147	<1	0.22	8
112.08.08	中正路二段322號	0.3	4.3	6.1	146	<1	0.36	7.9
112.08.08	中興路324號	0.25	4.34	5.9	144	<1	0.43	7.9
112.08.08	國姓路187-5號	0.25	4.21	6	142	<1	0.4	7.9
112.08.08	國姓路375號	0.2	4.05	5.8	143	<1	0.32	7.8
112.08.22	新街村客庄巷1號	0.7	0.66	3.7	164	<1	0.36	7.8
112.08.22	三塊厝段261-16地號	0.45	4.97	5.7	136	<1	0.39	7
112.08.22	文化路35巷6號	0.7	4.45	5.1	140	<1	0.48	7.1
112.08.22	文化路529號	0.15	8.51	6.2	110	<1	0.2	6.9
112.08.22	成功一路28號	1.8	6.32	7.2	114	<1	0.35	6.9
112.08.22	南崗二路429號	0.35	6.34	7.1	116	<1	0.52	6.8
112.08.22	南崗三路21號	0.45	6.1	6.9	118	<1	0.36	6.7
112.08.22	茄苳腳段441-9地號	0.6	3.11	4.9	148	<1	0.42	6.9
112.08.22	嘉和一路133號	0.35	0.79	4.8	162	<1	0.56	7.7
112.08.22	彰南路一段550號	0.55	0.66	4	164	<1	0.49	7.9
112.08.22	中正一路3號	0.45	2.27	4.8	72.9	<1	0.48	7.8
112.08.22	中正一路93號	0.45	2.25	4.6	74.5	<1	0.49	7.7
112.08.22	中正路3段(鹿谷鄉農會初鄉分部)	0.45	2.25	4.6	71.8	<1	0.39	7.8
112.08.22	中正路3段260號	0.45	2.25	4.8	70.9	<1	0.42	7.7
112.08.22	中正路一段317號	0.45	2.25	4.6	71.2	<1	0.51	7.8
112.08.22	中正路二段69號	0.45	2.25	4.8	71.4	<1	0.41	7.8
112.08.22	中正路三段372號	0.5	2.25	4.5	71	<1	0.47	7.9
112.08.22	光復路179-21號	0.45	2.25	4.6	73.8	<1	0.49	7.9
112.08.22	鹿寮路326號	0.45	2.25	4.7	72.5	<1	0.39	7.8
112.08.22	興產路89-14號	0.5	2.25	4.6	71.6	<1	0.45	7.8
112.08.28	三民路38號	0.2	4.04	3.3	86.6	<1	0.23	6.7
112.08.28	大城路9號	0.15	3.35	3.8	85.1	<1	0.55	6.8
112.08.28	中山路2段101號	0.2	3.86	3.6	87	<1	0.25	6.7
112.08.28	中山路3段567巷11號	0.4	3.38	3.7	84.6	<1	0.41	7.2
112.08.28	公路局保養廠	0.15	4.12	3.2	86.6	<1	0.22	6.8
112.08.28	水頭路9號	0.3	3	3	44.6	<1	0.76	7.5
112.08.28	民有二街20號	0.15	2.33	2.7	52.8	<1	0.6	6.8
112.08.28	東華路157號	0.15	2.88	3	81	<1	0.29	7.4
112.08.28	南興街3-5號	0.2	2.32	2.7	53.5	<1	0.65	6.8
112.08.28	蜈蚣路36-1號	0.2	1.25	2.8	97.6	<1	0.48	7.5