

南投縣112年09月份飲用水水質抽驗結果

抽驗日期	抽驗地點	標準 (最大限值)						
		2 (NTU)	10.0 (mg/L)	250 (mg/L)	300 (mg/L)	6 (CFU/100mL)	0.2~1.0 (mg/L)	6.0~8.5 (無單位)
		濁度	硝酸鹽氮	氯鹽	總硬度	大腸桿菌群	自由有效餘氯	氫離子濃度指數
112.09.05	大旗村大長路692號	0.2					0.5	8.2
112.09.05	九龍口土地公廟洗手台	0.35	0.68	1.8	178	<1	0.62	8
112.09.05	中正路275號	0.15	1.86	1.5	36.9	<1	0.72	7.2
112.09.05	水社村中山路245號(日月潭消防分隊)	0.3	0.71	1.8	181	<1	0.48	8
112.09.05	水社村中山路439號	0.25	0.76	1.8	182	<1	0.4	8
112.09.05	水社村中山路62號	0.3	0.69	1.8	180	<1	0.57	8
112.09.05	轆大林區29林班地	0.2	1.86	1.5	39.4	<1	0.53	7.1
112.09.06	福盛村福山巷95-5號	0.2	1.1	13.4	166	<1	0.74	8.1
112.09.06	三塊厝段261-16地號	0.2	4.64	5.3	150	<1	0.3	7.2
112.09.06	文化路35巷6號	0.3	3.2	4.6	166	<1	0.48	7.4
112.09.06	文化路529號	0.2	8.57	6.4	121	<1	0.22	6.9
112.09.06	成功一路28號	0.25	6.75	6.6	122	<1	0.28	6.8
112.09.06	南崗二路429號	0.2	6.6	6.8	125	<1	0.3	6.9
112.09.06	南崗三路21號	0.2	6.14	6.2	134	<1	0.25	6.8
112.09.06	嘉和一路133號	0.25	0.91	3.3	187	<1	0.35	7.8
112.09.06	嘉和一路133號	0.3	4.8	6.1	149	<1	0.32	6.8
112.09.06	彰南路一段550號	0.35	0.78	3.7	180	<1	0.5	7.9
112.09.11	中興新村中正路2號	0.15	9.04	7.6	127	<1	0.38	7.3
112.09.11	仁德路57號	0.15	6.74	7.7	128	<1	0.41	7
112.09.11	南營路546號	0.2	6.87	7.6	127	<1	0.42	7.7
112.09.11	營北路142號	0.2	6.85	7.7	125	<1	0.41	7.2
112.09.11	中正路437-8號	0.1	4.21	10.1	147	<1	0.48	6.4
112.09.11	北投埔段800-1地號	0.15	6.6	15	138	<1	0.42	6.7
112.09.11	忠孝街292號	0.15	7.03	16.5	146	<1	0.43	6.9
112.09.11	芬草路1段275號	0.3	7.46	14.7	146	<1	0.47	6.8
112.09.11	芬草路一段155號	0.1	7.45	14.7	146	<1	0.61	6.8
112.09.11	虎山路23號	0.1	6.6	14.5	146	<1	0.34	6.8
112.09.11	草屯鎮信義街29號	0.25	7.14	16.4	147	<1	0.45	6.6
112.09.11	草溪路1048號	0.1	7.07	16.6	143	<1	0.42	6.6
112.09.11	碧山路620號	0.1	7.04	16.5	149	<1	0.4	6.6
112.09.11	碧山路694號	0.1	7	16.7	146	<1	0.39	6.6
112.09.12	大明路356號(竹山營運所)	0.5	0.94	3.4	165	<1	0.41	8
112.09.12	大智路108之4號	0.3	0.92	3.7	168	<1	0.35	8
112.09.12	中山路2-34號	0.2	0.9	3.5	166	<1	0.42	8
112.09.12	坪頂路105-1號後方100公尺	0.25	3.81	0.6	228	<1	0.62	7.5
112.09.12	坪頂路105之1號	0.25	3.82	0.8	226	<1	0.6	7.4
112.09.12	東鄉路7-8號	0.25	0.9	3.4	168	<1	0.21	8.1
112.09.12	菜園路37-1號	0.25	0.91	3.8	166	<1	0.39	8
112.09.12	集山路二段1194巷47號	0.3	0.91	3.6	168	<1	0.26	8
112.09.12	集山路三段403號之4號	0.25	0.93	3.7	166	<1	0.28	8
112.09.12	集山路三段819號	0.3	0.92	3.7	165	<1	0.37	8
112.09.12	鯉南路291號	0.2	3.95	0.3	226	<1	0.43	7.4
112.09.12	鯉南路306	0.15	4.01	0.7	226	<1	0.44	7.4
112.09.18	鉅工村二坪路1號	0.15	0.7	5.6	169	<1	0.66	7.8
112.09.18	玉山路25號	0.3	0.71	9.9	168	<1	0.66	7.9
112.09.18	玉山路4號	0.25	0.7	5.2	168	<1	0.66	7.9
112.09.18	羅娜村信筆巷114-5號	0.2	0.73	6.3	133	<1	0.46	7.8
112.09.18	羅娜村信筆巷4-2號	0.1	0.81	6.3	132	<1	0.61	7.8
112.09.18	民權路430號	0.45	0.8	3.1	170		0.54	7.9
112.09.24	水社村中山路62號	0.25	0.75	1.8	172		0.47	7.9
112.09.24	轆大林區29林班地	0.1	1.79	1.5	46.5		0.46	7
112.09.25	水社村中山路62號	0.7	0.71	1.6	178		0.56	8.1
112.09.25	轆大林區29林班地	0.15	1.84	1.8	37.4		0.62	7.2