

南投縣境內淨水場106年飲用水處理藥劑檢測結果彙整表

處理藥劑		次氯酸鈉（俗稱：漂白水）					聚氯化鋁							
檢測項目		砷 (As) 1 ppm	鎘 (Cd) 1 ppm	鉛 (Pb) 1 ppm	汞 (Hg) 0.2 ppm	鉻 (Cr) 2 ppm	溴酸鹽 (Bromate) 50 ppm	砷 (As) 5 ppm	鎘 (Cd) 2 ppm	鉛 (Pb) 10 ppm	汞 (Hg) 0.2 ppm	鉻 (Cr) 10 ppm	鐵 (Fe) 100 ppm	錳 (Mn) 25 ppm
檢測日期	淨水場名稱													
106.10.13	日月潭淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	14.7							
	德化淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	<15.1							
	公林淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	17.1							
	東光淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	15.9							
106.10.16	埔里第二淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	14.2							
	埔里第一淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	8.8							
	埔里第三淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	13.6							
	埔里第五淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	11.8							
	藍城淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	14.5							
106.10.17	集集淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	8.08	<3	<0.4	<3	<0.013	<1	22.3	2.35
	水里淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	11.6	<3	<0.4	<3	<0.013	<1	25.9	4.45
	南崗淨水場	<0.24	<0.03	<0.24	<0.013	<0.08	10.8							